# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## *DIN-DVGW type examination certificate*

**NW-6328CO0439**
Registriernummer
*registration number*

| | |
|---|---|
| **Anwendungsbereich**<br>***field of application*** | Produkte der Wasserversorgung<br>*products of water supply* |
| **Zertifikatinhaber**<br>***owner of certificate*** | HERMANN SCHMIDT GmbH & Co. KG<br>Zeunerstraße 6, D-45133 Essen-Bredeney |
| **Vertreiber**<br>***distributor*** | HERMANN SCHMIDT GmbH & Co. KG<br>Zeunerstraße 6, D-45133 Essen-Bredeney |
| **Produktart**<br>***product category*** | Armaturen für Trinkwasser: Auslaufventil mit Schlauchverschraubung und Sicherungsarmatur Typ HD (6328) |
| **Produktbezeichnung**<br>***product description*** | Auslaufventil mit Schlauchverschraubung und Sicherungsarmatur Typ HD |
| **Modell**<br>***model*** | 220... |
| **Prüfberichte**<br>***test reports*** | Baumusterprüfung: 7312357-02 vom 14.12.2013 (LGW)<br>KTW-Prüfung: K-295363-11-Ko/st vom 12.07.2011 (WHY)<br>Mikrobiologische Prüfung: W-239104-14-Sl vom 22.01.2014 (WHY)<br>KTW-Prüfung: K-228875-13-Sf/st vom 18.04.2013 (WHY)<br>Mikrobiologische Prüfung: W-239105-14-Sl vom 22.01.2014 (WHY) |
| **Prüfgrundlagen**<br>***test basis*** | DVGW W 570-2 (01.01.2008)<br>DIN 3509 (01.06.2010)<br>DIN EN 15096 (01.04.2008)<br>UBA METALLE (23.04.2013)<br>BGA KTW (12.12.1985)<br>DVGW W 270 (01.11.2007) |
| **Ablaufdatum / AZ**<br>***date of expiry / file no.*** | 14.12.2018 / 12-0381-WNE |

70028-04-A-DE

06.02.2014 GI A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

*DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN 45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.*

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

| Typ<br>*type* | Technische Daten<br>*technical data* | Bemerkungen<br>*remarks* |
|---|---|---|
| 220... | Druckstufe: PN 10<br>Nennweite: DN 15 | |

| Ausführungsvariante<br>*type variation* | Erläuterungen<br>*explanations* |
|---|---|
| 2200 | matt verchromt, Knebelgriff |
| 2201 | poliert verchromt, Knebelgriff |

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**
***certified components***

| Registr.-Nr.<br>*registration no.* | Bauteil (Produktart)<br>*component* | Modell/Typ<br>*model/type* | Hersteller<br>*manufacturer* |
|---|---|---|---|
| NW-6326CO0441 | Rohrbelüfter für Schlauchanschlüsse - DN 15 bis DN 25 Familie H, Typ B und Typ D | HSE 9 2215 020/HSE 9 2215 020 | HERMANN SCHMIDT GmbH & Co. KG |