

Ersatzteile – Reparatur – Unterhalt  
**Spare Parts – Repair – Maintenance**  
Pièces de Rechange – Réparation – Maintenance

**CONTOIL® control (VZF / VZFA)  
standard (VZE / VZEA)  
classic (VZO / VZOA)**




# Inhaltsverzeichnis Index of contents Sommaire

GERÄTEAUFBAU METER CONFIGURATION STRUCTURATION DES COMPTEURS .....	4
ZUSÄTZLICHE ANLEITUNGEN SUPPLEMENTARY INSTRUCTIONS MANUELS D'INSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES .....	4
MESSKAMMERVERSION VERSION OF MEASURING CHAMBER TYPE DE CHAMBRE DE MESURE .....	4
CONTOIL® MESSAUFNEHMER FÜR FLOW SENSORS FOR MESUREURS POUR:  CONTOIL® MAINTENANCE SET.....	5
SCHRAUBEN-ANZUGSDREHMOMENTE SCREW TORQUE SERRAGE DES VIS.....	5
ZÄHLER MIT MESSUMFORMER UND MULTIFUNKTIONSANZEIGE METER WITH TRANSDUCER AND MULTIFUNCTIONAL DISPLAY COMPTEURS AVEC AFFICHAGE MULTIFONCTIONS ET SORTIES PARAMETRABLES	VZF(A) / VZE(A) / VZO(A) .....
VZF UMBAUSATZ CONVERSION KIT KIT DE CONVERSION .....	6
UMBAU EINES ZÄHLERS.....	6
MODIFYING A METER .....	6
MODIFICATION D'UN COMPTEUR.....	6
VZE / VZEA ZÄHLER MIT ELEKTRONISCHEM ZÄHLWERK METERS WITH ELECTRONIC REGISTER COMPTEURS AVEC TOTALISATEUR ELECTRONIQUE.....	7
VZE / VZEA MIT IMPULSGEBER INA WITH PULSER INA AVEC ÉMETTEUR D'IMPULSIONS INA .....	7
ZÄHLER MIT ROLLENZÄHLWERK METERS WITH ROLLER REGISTER COMPTEURS AVEC TOTALISATEUR À ROULEAUX .....	8
VZO MAX. 130°C..... VZO MAX. 130°C.....	8
ZÄHLER MIT ROLLENZÄHLWERK METERS WITH ROLLER REGISTER COMPTEURS AVEC TOTALISATEUR À ROULEAUX .....	9
VZOA / VZO MAX. 180°C..... VZO MAX. 180°C.....	9
ZÄHLER MIT IMPULSGEBER RV METERS WITH PULSER RV COMPTEURS AVEC EMETTEUR D'IMPULSIONS RV .....	10
VZO... RV MAX. 130°C.....	10
ZÄHLER MIT ROLLENZÄHLWERK METERS WITH ROLLER REGISTER COMPTEURS AVEC TOTALISATEUR À ROULEAUX .....	11
VZO... RV MAX. 130°C.....	11
ZÄHLER MIT IMPULSGEBER RV METERS WITH PULSER RV COMPTEURS AVEC EMETTEUR D'IMPULSIONS RV .....	12
VZO... RV MAX. 180°C.....	12
ZÄHLER MIT IMPULSGEBER RV METERS WITH PULSER RV COMPTEURS AVEC EMETTEUR D'IMPULSIONS RV .....	13
VZO... RV MAX. 180°C.....	13
VZO/VZOA ZÄHLER MIT IMPULSGEBER IN METERS WITH PULSER IN COMPTEURS AVEC EMETTEUR D'IMPULSIONS IN.....	14
VZO... IN / VZOA ... IN.....	14




ABBILDUNGEN / FIGURES / FIGURES.....	15
FEHLERANALYSE.....	16
REPARATURANLEITUNG UND FEHLERBEHEBUNG.....	17
SICHERHEITSHINWEISE.....	17
REPARATURANLEITUNG MESSAUFNEHMER.....	17
REPARATURANLEITUNG AUFBAUGRUPPEN .....	17
FAULT ANALYSIS .....	18
REPAIR INSTRUCTIONS AND TROUBLE SHOOTING.....	19
SAFETY NOTES.....	19
REPAIR INSTRUCTIONS FOR MEASURING SENSORS .....	19
REPAIR INSTRUCTIONS FOR ANCILLARIES .....	19
DÉPANNAGES .....	20
INSTRUCTIONS POUR RÉPARATIONS ET DÉPANNAGES.....	21
RECOMMANDATIONS EN MATIERE DE SECURITE.....	21
INSTRUCTIONS DE REPARATION POUR MESUREURS.....	21
INSTRUCTIONS DE RÉPARATION POUR DISPOSITIFS COMPLÉMENTAIRES.....	22

## Geräteaufbau / Meter configuration / Structuration des compteurs

VZF / VZFA  
Messumformer  
**Transducer**  
Convertisseur  
130°C / 180°C



Messaufnehmer  
**Flow sensors**  
Mesureurs  
130°C / 180°C



VZO / VZOA  
VZE / VZEA  
Aufbaugruppen  
**Ancillary modules**  
Complémentaires  
70°C / 130°C / 180°C

CONTOIL® Ölzähler bestehen aus einer Kombination von einem nennweiten- und anschlussabhängigen Messaufnehmer und einem typenabhängigen Aufbau mit Anzeige und ggf. Signalausgängen.  
Messaufnehmer und Aufbaugruppe/Messumformer werden gemeinsam kalibriert und bilden eine Messgeräteeinheit.  
Bei einem nachträglichen Austausch von Aufbaugruppe/Messumformer muss mit einer gewissen Messwertabweichung gerechnet werden.

**CONTOIL® oil meters consist of a flow sensor and a measurement transducer with display, totaliser and signal outputs where applicable. The flow rate range determines the nominal size of the flow sensor. The measurement transducer is either one complete ("universal") unit (e.g. VZF) or is a combination of ancillary modules (transducer group) which can be chosen to suit a particular application ( VZO, VZE).**

The flow sensor and the measurement transducer are calibrated jointly and form one metering unit.

If the measurement transducer is replaced at a later stage, a certain divergence in measured values is to be expected.

Les compteurs de fuel CONTOIL® se composent de mesureurs de différents diamètres, à raccords et à brides, et de dispositifs complémentaires correspondants avec affichage et, le cas échéant, signaux de sortie.

Le mesureur et le dispositif complémentaire/convertisseur sont étalonnés ensemble et constituent une unité de mesure.

En cas de remplacement ultérieur du dispositif complémentaire/convertisseur sur site, il faut compter avec une divergence de mesure plus élevée.

## Zusätzliche Anleitungen / Supplementary Instructions / Manuels d'instructions complémentaires

Artikel-Nr.  
**Part number**  
No. d'article

Montageanleitung / <b>Mounting instructions</b> / Instructions de montage <b>CONTOIL® DN15 ... 50</b>	20288
Bedienungsanleitung / <b>Operating instructions</b> / Mode d'emploi <b>CONTOIL® classic: VZO / VZOA, standard: VZE / VZEA</b>	20312
Bedienungsanleitung / Operating instructions / Mode d'emploi <b>CONTOIL® control: VZF / VZFA</b>	20313
Umbausatz für CONTOIL® classic und standard auf VZF <b>Conversion Kit for CONTOIL® classic and standard to VZF</b> Kit de conversion CONTOIL® classic et standard en VZF	20328

## Messkammerversion / Version of measuring chamber / Type de chambre de mesure

Messkammer, einteilig mit integriertem Flansch

**Measuring chamber, single part with integrated flange**

Chambre de mesure avec bride de fixation intégrée

DN 20 alle / **all** / tous

DN 40 Serien-Nr. / **serial no.** / no. de série ≤ 3'741'525

DN 50 Serien-Nr. / **serial no.** / no. de série ≤ 3'587'216

Messkammer mit separatem Flansch



**Measuring chamber with separate flange**




Chambre de mesure avec bride de fixation séparée


DN 15/25 alle / **all** / tous

DN 40 Serien-Nr. / **serial no.** / no. de série > 3'741'525

DN 50 Serien-Nr. / **serial no.** / no. de série > 3'587'216



Bezeichnung <b>Description</b> Description	Menge <b>Quantity</b> Quantité	Artikel-Nr. <b>Part number</b> No. d'article
<b>CONTOIL® Messaufnehmer für / Flow sensors for / Mesureurs pour: VZF(A) / VZE(A) / VZO(A)</b>		
		DN15 DN20 DN25 DN40 DN50
	Gehäuse <b>Housing</b> Corps Überwurfmutter für Ausführung USA <b>Cap nut for version USA</b> Ecrou pour version USA	(kein Ersatzteil) <b>(no spare part)</b> (ce n'est pas une pièce de rechange) 2 37470 2961 2887 -- --
	Filtersieb <b>Inlet filter</b> Filtre d'embout	1 12968 19021 12969 12970 12971
	Dichtung, FPM <b>Gasket, FPM</b> Joint, FPM	1 13002 13002 12985 12985 12985
	Messkammerdeckel <b>Cover of the measuring chamber</b> Couvercle de la chambre de mesure	PN 16,25 1 12856 19008 12861 12859 20750 PN 40 1 12857 19389 12862 12864 12866
	Dichtung, FPM <b>Gasket, FPM</b> Joint, FPM	1 13003 19020 16028 12994 13004
	Mitnehmer <b>Driver</b> Galet d'entraînement	max. 130 °C 1 19154 19155 19156 19157 19383 max. 180 °C 1 20868 20869 20870 20871 20872
	Ringkolben <b>Rotary piston</b> Piston rotatif	1 12790 19022 12881 12882 12883
	Trennwand <b>Separating plate</b> Paroi de séparation	max. 130 °C 1 13024 19848 12963 20564 20565 max. 180 °C 1 20768 20769 20770 20771 20772
	Führungsrolle <b>Guide roller</b> Galet de guidage	VZFA / VZEA / VZOA max. 130 °C 1 20773 20775 20777 20779 20781 VZFA / VZEA / VZOA max. 180 °C 1 20773 20775 20777 20779 20781 VZF / VZE / VZO max. 130 °C 1 20774 20776 20778 20779 20781 VZF / VZE / VZO max. 180 °C 1 20774 20776 20778 20779 20781
	Messkammer <b>Measuring chamber</b> Chambre de mesure	PN 16 1 -- 19007 -- -- -- PN 25 1 12841 19032 12851 19551 20749 PN 40 1 12842 19387 12844 19550 19507
<b>DN 40, DN 50:</b>		
Beim Austausch einer Messkammer mit integriertem Flansch gegen die aktuelle Version sind zusätzlich die beiden folgenden Positionen (Messkammerflansch und Schrauben) erforderlich. Siehe Seite 3.		
<b>When replacing a measuring chamber with integrated flange by the current version, the two following positions (flange and screws) are needed too. See remark on page 3.</b>		
Lorsqu'une chambre de mesure avec bride de fixation intégrée doit être remplacée par la version actuelle, il faut, en plus, les deux positions ci-dessous. Voir remarque en page 3		
	Messkammerflansch <b>Flange of measuring chamber</b> Bride de la chambre de mesure	PN 16 1 12874 PN 25...40 1 12877 PN 40 1 -- -- 12978 19547 19508
	Schrauben <b>Screws</b> Vis	M 6 x 16 PN 16 4 12958 -- -- -- -- M 6 x 16 PN 25/40 6 12958 -- -- -- -- M 6 x 12 PN 16 4 -- 19035 -- -- -- M 6 x 16 PN 25/40 6 -- 12958 -- -- -- M 8 x 25 6 -- -- 13101 -- -- -- M 12 x 40 8 -- -- -- 19548 -- M 16 x 50 10 -- -- -- -- 19549
<b>CONTOIL® Maintenance set</b>		
<b>Maintenance set 2 yrs. (2 gaskets)</b>		1 80313 80314 80315 80316 80317
<b>Schrauben-Anzugsdrehmomente / Screw torque / Serrage des vis</b>		
Nennweite / <b>Nominal size</b> / Diamètre nominal		DN 15 DN 20 DN 25 DN 40 DN 50
Schrauben / <b>Screws</b> / Vis		M 6 M 6 M 8 M 12 M 16
Anzugsdrehmomente / <b>Screw torque</b> / Serrage des vis		6 Nm 6 Nm 16 Nm 47 Nm 100 Nm

Bezeichnung <b>Description</b> Description	Menge <b>Quantity</b> Quantité	Artikel-Nr. <b>Part number</b> No. d'article
<b>Zähler mit Messumformer und Multifunktionsanzeige / Meter with transducer and multifunctional display / Compteurs avec affichage multifonctions et sorties paramétrables VZF / VZFA</b>		
		DN15 DN20 DN25 DN40 DN50
Messumformer mit Anzeige (inkl. Befestigungsmaterial) <b>Transducer with display (incl. material for fastening)</b> Ensemble complet convertisseur et affichage (vis et accessoires de montage inclus)	130 / 180 °C 1	20319 20320 20321 20322 20323

### VZF Umbausatz / Conversion Kit / Kit de conversion



	DN15 DN20 DN25 DN40 DN50
Umbausatz CONTOIL auf VZF (inkl. Anleitungen) <b>Conversion kit CONTOIL to VZF (incl. manuals)</b> Kit de conversion CONTOIL en VZF (incl. manuels)	130 / 180 °C 1 20319 20320 20321 20322 20323

Mit diesem Umbausatz kann ein VZO(A) oder VZE(A) im laufenden Betrieb zu einem VZF umgebaut und damit alle Vorteile des neuen Messumformers genutzt werden

**This conversion kit upgrades the VZO(A) or VZE(A) to the VZF version to take full advantage of all the functions offered by the new transducer.**

Ce kit de conversion permet de transformer un VZO(A) ou VZE(A) en VZF, sur site et sans qu'il faille arrêter l'installation, permettant ainsi de bénéficier immédiatement de tous les avantages du VZF

### Umbau eines Zählers

Die komplette Kunststoff-Aufbaugruppe wird ersetzt. Der hydraulische Messaufnehmer bleibt eingebaut.

Eine Gleichspannungsversorgung von 6 bis 30V ist erforderlich.

Die Elektronik ist nennweitenabhängig voreingestellt. Eine individuelle Anpassung an den hydraulischen Messaufnehmer muss durch den Installateur erfolgen.

Elektronikbaugruppe und Isolierbaugruppe bilden eine Einheit. Mit Umbau eines Zählers erlischt eine evtl. erteilte Bauartzulassung. (Ausnahme: Bauartzulassungen für Schiffe. GL, DNV und LRS sind weiterhin gültig). Der Umbau eines Zählers im eichpflichtigen Verkehr ist nicht zulässig.

### Modifying a Meter

All ancillary modules are to be replaced. The flow sensor remains in place throughout.

A power supply of 6 to 30 V DC is required.

The electronics has preset values for each nominal diameter being used. Individual preadjustment to a particular hydraulic sensor must be carried out by personnel installing the kit.

The electronic and insulation modules are a single unit. Modifying a meter invalidates any type approval that may have been issued. (Exception: type approval for ships. GL, DNV and LRS remain valid). Modifying a meter used in custody transfer applications is not permitted.

### Modification d'un compteur



Le dispositif complémentaire en matière synthétique est remplacé en entier. Le mesureur hydraulique reste en place.

Une alimentation de 6 à 30 V DC est requise.



Chaque module électronique est pré-programmé pour un diamètre nominal précis. Une éventuelle adaptation individuelle au mesureur hydraulique peut être réalisée par l'installateur.

Le module électrique et le dispositif d'isolation forment un ensemble. Si le compteur est utilisé dans le cadre d'une approbation de modèle, celle-ci perd sa validité lors de la transformation (exception: les homologations marines GL, DNV et LRS restent valides). Un compteur utilisé pour des transactions commerciales et fiscales ne peut pas être modifié.

Bezeichnung <b>Description</b> Description	Menge <b>Quantity</b> Quantité	Artikel-Nr. <b>Part number</b> No. d'article	
<b>VZE / VZEA Zähler mit elektronischem Zählwerk / Meters with electronic register / Compteurs avec totalisateur électronique</b>			
	Deckel <b>Cover</b> Couvercle	1 13423 13423 13423 13423 13423 13423	
	Schrauben M 6 x 16 <b>Screws</b> M 6 x 93 Vis	max. 70 °C 130 / 180 °C	4 12958 12958 12958 12958 12958 12958 4 13167 13167 13167 13167 13167 13167
	Abschlussring RW <b>Head ring RW</b> Bague de fermeture RW		1 12903 12903 12903 12903 12903 12903
	Elektron. Zählwerk, Liter oder US-Gallonen <b>Electronic register, Litres or US gallons</b> Totalisateur électronique, litres ou gallons		Nicht mehr erhältlich <b>No longer available</b> N'est plus disponible
	Kupplungsstück <b>Adaptation piece</b> Adaptateur	max. 70 °C 130 / 180 °C	1 13221 13221 13222 19740 19741 1 19742 19743 19744 19745 19746
<b>VZE / VZEA mit Impulsgeber INA / with pulser INA / avec émetteur d'impulsions INA</b>			
	Deckel <b>Cover</b> Couvercle	1 13423 13423 13423 13423 13423 13423	
	Schrauben M 6 x 55 <b>Screws</b> M 6 x 93 Vis	max. 70 °C max. 180 °C	4 12959 12959 12959 12959 12959 12959 4 13167 13167 13167 13167 13167 13167
	Abschlussring RW <b>Head ring RW</b> Bague de fermeture RW		1 12903 12903 12903 12903 12903 12903
	Elektron. Zählwerk, Liter oder US-Gallonen <b>Electronic register, Litres or US gallons</b> Totalisateur électronique, litres ou gallons		Nicht mehr erhältlich <b>No longer available</b> N'est plus disponible
	Impulsgebermodul INA (ohne Sonde) max. 70 °C <b>Pulser module (without detector)</b> max. 180 °C Emetteur d'impulsions INA (sans sonde)	1 19747 19748 19749 19750 19751 1 19752 19753 19754 19755 19756	
	Abtastsonde INA <b>Plug-in detector INA</b> Sonde de détection INA inkl. folgendem Zubehör / following accessories included / <b>accessoires suivants inclus</b>	1 13240 13240 13240 13240 13240 13240	
	Kontaktstifte <b>Contact pins</b> Broches	4 5560 5560 5560 5560 5560 5560	
	Steckergehäuse <b>Plug body</b> Boîtier de raccordement	1 13243 13243 13243 13243 13243 13243	
<b>Optionen / Options / Option</b>			
	Plug-in detector for Japan	1 20080 20080 20080 20080 20080 20080	
	Kabel montiert <b>cable mounted</b> câble monté	1 80019 80019 80019 80019 80019 80019	

Bezeichnung <b>Description</b> Description	Menge <b>Quantity</b> Quantité	Artikel-Nr. <b>Part number</b> No. d'article
<b>Zähler mit Rollenzählwerk / Meters with roller register / Compteurs avec totalisateur à rouleaux</b>		
<b>VZO max. 130°C</b>		DN15 DN20 DN25 DN40 DN50
	Deckel <b>Cover</b> Couvercle	1 13423 13423 13423 13423 13423
	Schrauben <b>Screws</b> Vis	M 6 x 16 M 6 x 55 4 12958 12958 12958 -- -- 4 -- -- -- 12959 12959
	Abschlussring RW <b>Head ring RW</b> Bague de fermeture RW	1 12903 12903 12903 12903 12903
	Rollenzählwerk, Liter <b>Roller counter, litres</b> Totalisateur à rouleaux, litres oder / or / ou	1 40247 40250 40252 40290 40237
	Rollenzählwerk, US-Gallonen <b>Roller counter, US gallons</b> Totalisateur à rouleaux, gallons	1 40255 40256 40257 40260 40260
	Kupplungsstück <b>Adaptation piece</b> Adaptateur	1 13221 13221 13222 -- --
	Reguliergetriebe Liter <b>Adjustment gear, litres</b> Mouvement à réglage progressif, litres oder / or / ou	1 -- -- -- 12943 12888
	Reguliergetriebe US-Gallonen <b>Adjustment gear, US gallons</b> Mouvement à réglage progressif, gallons	1 -- -- -- 19451 19452
<b>VZO max. 130°C</b> Ab Serien Nummer Starting with serial number A partir de le numero de serie 50XXXXX		
		5058873 5077285
		DN15 DN20 DN25 DN40 DN50
	Deckel <b>Cover</b> Couvercle	1 -- -- -- 13423 13423
	Schrauben <b>Screws</b> Vis	M 6 x 16 M 6 x 55 4 -- -- -- 12958 12958 4 -- -- -- -- --
	Abschlussring RW <b>Head ring RW</b> Bague de fermeture RW	1 -- -- -- 2903 12903
	Rollenzählwerk, Liter <b>Roller counter, litres</b> Totalisateur à rouleaux, litres oder / or / ou	1 -- -- -- 40290 40295
	Rollenzählwerk, US-Gallonen <b>Roller counter, US gallons</b> Totalisateur à rouleaux, gallons	1 -- -- -- 40293 40298
	Kupplung <b>Clutch</b> Adapteur	1 -- -- -- 19740 19741



Bezeichnung <b>Description</b> Description	Menge <b>Quantity</b> Quantité	Artikel-Nr. <b>Part number</b> No. d'article
<b>Zähler mit Rollenzählwerk / Meters with roller register / Compteurs avec totalisateur à rouleaux</b>		
<b>VZOA / VZO max. 180°C</b>		
	Deckel <b>Cover</b> Couvercle	1 13423 13423 13423 13423 13423 13423
	Schrauben <b>Screws</b> Vis	M 6 x 16 4 12958 12958 12958 -- -- M 6 x 55 4 -- -- -- 12959 12959
	Abschlussring RW <b>Head ring RW</b> Bague de fermeture RW	1 12903 12903 12903 12903 12903 12903
	Rollenzählerwerk, Liter <b>Roller counter, litres</b> Totalisateur à rouleaux, litres	1 40235 40244 40236 40236 40237
	Reguliergetriebe Liter <b>Adjustment gear, litres</b> Mouvement à réglage progressif, litres	1 12889 12944 12942 12943 12888
<b>VZO max. 180°C</b>		
Ab Serien Nummer Starting with serial number A partir de le numero de serie		
	50XXXXX	5061828 5065195 5077285 5058946
	Deckel <b>Cover</b> Couvercle	1 13423 13423 13423 13423 13423 13423
	Schrauben <b>Screws</b> Vis	M 6 x 16 4 12958 12958 12958 -- -- M 6 x 55 4 -- -- -- 12959 12959
	Abschlussring RW <b>Head ring RW</b> Bague de fermeture RW	1 12903 12903 12903 12903 12903 12903
	Rollenzählerwerk, Liter Roller counter, litres Totalisateur à rouleaux, litres	1 40247 40250 40252 40290 40295
	Kupplung mit Isolation <b>Clutch with insulation</b> Adaptateur avec isolation	1 21186 21186 21187 21188 21189

Bezeichnung <b>Description</b> Description	Menge <b>Quantity</b> Quantité	Artikel-Nr. <b>Part number</b> No. d'article
<b>Zähler mit Impulsgeber RV / Meters with pulser RV / Compteurs avec émetteur d'impulsions RV</b>		
<b>VZO... RV max. 130°C</b>		
	Deckel <b>Cover</b> Couvercle	1 13423 13423 13423 13423 13423
	Schrauben <b>Screws</b> Vis	M 6 x 16 4 12958 12958 12958 12958 -- M 6 x 55 4 -- -- -- -- 12959
	Schauglas <b>Sight glass</b> Verre	1 13558 13558 13558 13558 13558
	Abschlussring RV, ohne Schauglas <b>Head ring RV, without sight glass</b> Bague de fermeture RV, sans verre	1 13070 13070 13070 13070 13070
	Rollenzählwerk, Liter <b>Roller counter, litres</b> Totalisateur à rouleaux, litres	RV 0.1 l 1 40248 RV 1 l 1 40249 40251 40253 40240 RV 10 l 1 40241 40242 RV 100 l 1 40243
<b>oder / or / ou</b>		
	Rollenzählwerk, US-Gallonen <b>Roller counter, US gallons</b> Totalisateur à rouleaux, gallons	RV 10ppg 1 40261 40262 RV 1ppg 1 40263 RV 0.1ppg 1 40294 40264
	Kupplungsstück <b>Adaptation piece</b> Adaptateur	1 13221 13221 13222 19740 --
	Reguliergetriebe Liter <b>Adjustment gear, litres</b> Mouvement à réglage progressif, litres	1 -- -- -- 12943 12888
<b>oder / or / ou</b>		
	Reguliergetriebe US-Gallonen <b>Adjustment gear, US gallons</b> Mouvement à réglage progressif, gallons	1 -- -- -- 19451 19452

Bezeichnung <b>Description</b> Description	Menge <b>Quantity</b> Quantité	Artikel-Nr. <b>Part number</b> No. d'article
<b>Zähler mit Rollenzählwerk / Meters with roller register / Compteurs avec totalisateur à rouleaux</b>		
<b>VZO... RV max. 130°C</b>	Ab Serien Nummer Starting with serial number A partir de le numero de serie	50XXXXX
		5058873 → 5077285
	Deckel <b>Cover</b> Couvercle	1 13423 13423 13423 13423 13423
	Schrauben <b>Screws</b> Vis	M 6 x 16 4 12958 12958 12958 12958 12958 M 6 x 55 4 -- -- -- -- --
	Schauglas <b>Sight glass</b> Verre	1 13558 13558 13558 13558 13558
	Abschlussring RV, ohne Schauglas <b>Head ring RV, without sight glass</b> Bague de fermeture RV, sans verre	1 13070 13070 13070 13070 13070
	Rollenzählwerk, Liter <b>Roller counter, litres</b> <b>Totalisateur à rouleaux, litres</b>	RV 0.1 l 1 40248 RV 1 l 1 40249 40251 40253 40291 RV 10 l 1 40292 40296 RV 100 l 1 40297
<b>oder / or / ou</b>		
	Rollenzählwerk, US-Gallonen <b>Roller counter, US gallons</b> Totalisateur à rouleaux, gallons	RV 10ppg 1 40261 40262 RV 1ppg 1 40263 RV 0.1ppg 1 40294 40299
	Kupplungsstück <b>Adaptation piece</b> Adaptateur	1 13221 13221 13222 19740 19741
	Reguliergetriebe Liter <b>Adjustment gear, litres</b> Mouvement à réglage progressif, litres	1 -- -- -- -- --
<b>oder / or / ou</b>		
	Reguliergetriebe US-Gallonen <b>Adjustment gear, US gallons</b> Mouvement à réglage progressif, gallons	1 -- -- -- -- --

Bezeichnung <b>Description</b> Description	Menge <b>Quantity</b> Quantité	Artikel-Nr. <b>Part number</b> No. d'article
<b>Zähler mit Impulsgeber RV / Meters with pulser RV / Compteurs avec émetteur d'impulsions RV</b>		
<b>VZO... RV max. 180°C</b>		DN15 DN20 DN25 DN40 DN50
	Deckel <b>Cover</b> Couvercle	1 13423 13423 13423 13423 13423
	Schrauben <b>Screws</b> Vis	M 6 x 55 4 12959 12959 12959 12959 12959
	Schauglas <b>Sight glass</b> Verre	1 13558 13558 13558 13558 13558
	Abschlussring RV, ohne Schauglas <b>Head ring RV, without sight glass</b> Bague de fermeture RV, sans verre	1 13070 13070 13070 13070 13070
	Rollenzählwerk, Liter <b>Roller counter, litres</b> Totalisateur à rouleaux, litres	RV 0.1 l 1 40238 -- -- -- -- RV 1 l 1 40239 40245 40240 40240 -- RV 10 l 1 -- 40246 40241 40241 40242 RV 100 l 1 -- -- -- -- 40243
<b>oder / or / ou</b>		
	Reguliergetriebe Liter <b>Adjustment gear, litres</b> Mouvement à réglage progressif, litres	1 12889 12944 12942 12943 12888
<b>oder / or / or</b>		
	Reguliergetriebe US-Gallonen <b>Adjustment gear, US gallons</b> Mouvement à réglage progressif, gallons	1 19449 19075 19450 19451 19452

Bezeichnung <b>Description</b> Description	Menge <b>Quantity</b> Quantité	Artikel-Nr. <b>Part number</b> No. d'article						
<b>Zähler mit Impulsgeber RV / Meters with pulser RV / Compteurs avec émetteur d'impulsions RV</b>								
<b>VZO... RV max. 180°C</b>	Ab Serien Nummer Starting with serial number A partir de le numero de serie	50XXXXX						
		5065195						
		5061828						
		5058946						
		5077285						
	DN15	DN20	DN25	DN40	DN50			
	Deckel <b>Cover</b> Couvercle	1	13423	13423	13423	13423	13423	
	Schrauben <b>Screws</b> Vis	M 6 x 16 M 6 x 55	4 4	12958 --	12958 --	12958 --	-- 12959	-- 12959
	Schauglas <b>Sight glass</b> Verre	1	13558	13558	13558	13558	13558	
	Abschlussring RV, ohne Schauglas <b>Head ring RV, without sight glass</b> Bague de fermeture RV, sans verre	1	13070	13070	13070	13070	13070	
	Rollenzählwerk, Liter <b>Roller counter, litres</b> Totalisateur à rouleaux, litres	RV 0.1 l RV 1 l RV 10 l RV 100 l	1 1 1 1	40248 40281 -- --	40251 40253 -- --	40291 40241 40242 --	-- 40243	
	<b>oder / or / ou</b>							
	Kupplungsstück mit Isolierung <b>Adaptation piece with insulation</b> Adaptateur avec isolation	1	21186	21186	21187	21188	21189	
	Reguliergetriebe Liter <b>Adjustment gear, litres</b> Mouvement à réglage progressif, litres	1	--	--	--	--	--	
	<b>oder / or / ou</b>							
	Reguliergetriebe US-Gallonen <b>Adjustment gear, US gallons</b> Mouvement à réglage progressif, gallons	1	--	--	--	--	--	

Bezeichnung <b>Description</b> Description	Menge <b>Quantity</b> Quantité	Artikel-Nr. <b>Part number</b> No. d'article
<b>VZO/VZOA Zähler mit Impulsgeber IN / Meters with pulser IN / Compteurs avec émetteur d'impulsions IN</b>		
<b>VZO... IN / VZOA ... IN</b>		
	Deckel <b>Cover</b> Couvercle	1 13423 13423 13423 13423 13423 13423
	Schrauben <b>Screws</b> Vis	4 13167 13167 13167 13167 13167 13167
<b>VZOA / VZO max. 180°C zusätzlich / additionally / en plus</b>		
	Verlängerung <b>Extension</b> Rallonge	4 13166 13166 13166 13166 13166 13166
	Abschlussring RW <b>Head ring RW</b> Bague de fermeture RW	1 12903 12903 12903 12903 12903 12903
	Rollenzählwerk, Liter <b>Roller counter, litres</b> Totalisateur à rouleaux, litres oder / or / ou	1 40235 40244 40236 40236 40237
	Rollenzählwerk, US-Gallonen <b>Roller counter, US gallons</b> Totalisateur à rouleaux, gallons	1 40258 40259 40259 40260 40260
	Impulsgebermodul ohne Sonde <b>Pulser module without detector</b> Emetteur d'impulsions, sans sonde oder / or / ou	IN 0,01 l 1 13261 13261 -- -- -- IN 0,1 l 1 -- -- 13261 13261 -- IN 1 l 1 -- -- -- -- 13261
	Impulsgeber, US-Gallonen <b>Pulser module, US gallons</b> Emetteur d'impulsions, gallons	IN 1000ppg 1 13261 -- -- -- -- IN 100ppg 1 -- 13261 13261 -- -- IN 10ppg 1 -- -- -- 13261 13261
	Abtastsonde IN <b>Plug-in detector IN</b> Sonde de détection IN inkl. folgendem Zubehör / following accessories included / accessoires suivants inclus	1 13240 13240 13240 13240 13240
	Kontaktstifte <b>Contact pins</b> Broches	4 5560 5560 5560 5560 5560 5560
	Steckergehäuse <b>Plug body</b> Boîtier de raccordement	1 13243 13243 13243 13243 13243 13243
	Optionen / Options / Option	
	Plug-in detector for Japan	1 20080 20080 20080 20080 20080
	Kabel montiert <b>cable mounted</b> câble monté	1 80019 80019 80019 80019 80019 80019
	Reguliergetriebe Liter <b>Adjustment gear, litres</b> Mouvement à réglage progressif, litres oder / or / ou	1 12889 12944 12942 12943 12888
	Reguliergetriebe US-Gallonen <b>Adjustment gear, US gallons</b> Mouvement à réglage progressif, gallons	1 19449 19075 19450 19451 19452
	VZOA / VZO max. 180°C zusätzlich / additionally / en plus Isolierstück (inkl. Schrauben und Verlängerungen) <b>Isolating piece (incl. screws and extensions)</b> Isolateur thermique vis et rallonges incluses)	1 13172 13172 13172 13172 13172 13172

## Abbildungen / figures / figures

- ①  Gehäuse mit Dichtfläche  
**Housing and sealing face**  
Face inférieure du corps avec surface de joint
- ②  Positionierung Ringkolben in der Messkammer  
**Positioning of rotary piston within measuring chamber**  
Positionnement du piston rotatif dans la chambre de mesure
- ③  Positionierung Mitnehmer im Messkammerdeckel  
**Positioning of driver within cover of measuring chamber**  
Positionnement du galet d'entraînement dans le couvercle de la chambre de mesure
- ④  Positionierung Messkammerdeckel und Messkammer  
**Positioning of cover and measuring chamber**  
Mise en place du couvercle sur la chambre de mesure
- ⑤  Platzierung der Dichtungen  
**Location of Gaskets**  
Mise en place des joints
- ⑥  Positionierung Gehäuse zur Messkammer  
**Positioning of housing onto measuring chamber**  
Montage du corps sur la chambre de mesure

## Fehleranalyse

Symptom	Mögliche Ursache	Maßnahmen 1)
• Zeiger auf dem Rollenzählwerk drehen ungleichmäßig	• Bei hohem Durchfluss ist dies normal und hat keinen Einfluss auf die Messgenauigkeit	• Keine Maßnahmen erforderlich
• Zähler läuft rückwärts	• Zähler in falsche Richtung eingebaut	• Zähler korrekt einbauen (Pfeil zeigt in Durchflussrichtung)
• Keine Anzeige 2)3)	• keine Spannungsversorgung 2) • Batterie entladen 3) • Messumformer defekt 2) • Elektronisches Zählwerk defekt 3)	• Anschlüsse prüfen • Batterie ersetzen • Messumformer ersetzen • Elektronisches Zählwerk ersetzen
• Zähler läuft nicht • keine Durchflussanzeige 2)3) • Angezeigte Menge oder Durchflusswert ist zu gering	• Durchfluss außerhalb des zulässigen Bereichs (kleiner als $Q_{\min}$ oder größer $Q_{\max}$ )  • Mechanik durch permanente Überlast verschlissen  • Schmutzfänger / Vorfilter stark verschmutzt  • Sicherheitsfilter im Zählereinlauf verstopft  • Messwerk blockiert  • Trennwand gebrochen durch o Druckschlag o Gaseinschlüsse	• Durchflussrate überprüfen • Falls zu hoch, Durchfluss verringern oder größeren Zähler einbauen • Falls zu gering, Durchfluss erhöhen oder kleineren Zähler einbauen  • Größeren Zähler einbauen  • Schmutzfänger reinigen / Vorfilter ersetzen  • Sicherheitsfilter ersetzen • Schmutzfänger / Vorfilter mit der vorgeschriebener Maschenweite einbauen  • Messkammer reinigen, beschädigte Teile ersetzen  • Betriebsbedingungen und Einbauort überprüfen und korrigieren • Anlage langsam füllen • Leitungen vollständig entlüften
• Angezeigte Menge oder Durchflusswert ist zu hoch	• Zähler am falschen Ort (z.B. am höchsten Punkt) eingebaut • Gaseinschlüsse im Messstoff	• Betriebsbedingungen und Einbauort überprüfen und korrigieren • Leitungen vollständig entlüften
• Zu hoher Druckabfall am Zähler.	• Schmutzfänger, Vorfilter oder Sicherheitsfilter stark verschmutzt	• Schmutzfänger reinigen / Vorfilter ersetzen
• Kein Frequenzsignal 2) • Kein Stromsignal 2) • Keine Impulse am Ausgang	• Kein Durchfluss • Parametrierung falsch 2) • Messumformer defekt 2) • Impulsgebersonde defekt 4) • Impulsgebermodul defekt 4)  • Impulsgeberscheibe dreht nicht 4)  • Reed-Impulsgeber defekt 5)	• Anhand der Anzeige überprüfen • Ausgänge korrekt parametrieren • Transmitter ersetzen • Sonde ersetzen • Sonde herausziehen und kontrollieren ob sich die Impulsgeberscheibe bewegt  • Impulsgebermodul entfernen, das Zählwerk auf das erste Modul stellen und Durchflussanzeige überprüfen • Wenn das Zählwerk anzeigt, Impulsgebermodul ersetzen • sonst wie 'Zähler läuft nicht'  • Rollenzählwerk ersetzen

1) Gebrauchsanleitung beachten

2) nur CONTOIL® control VZF, VZFA

3) nur CONTOIL® standard VZE, VZEA

4) nur Impulsgeber IN / INA

5) nur Impulsgeber RV

## Reparaturanleitung und Fehlerbehebung

Der Zähler ist ein Messgerät, das sorgfältig behandelt werden muss.

Ölzähler dürfen nur mit schmierfähigen Messstoffen geprüft und betrieben werden!

Der elektronische Messumformer kann nicht repariert, sondern muss komplett ersetzt werden.

## Sicherheitshinweise

- Bei allen Arbeiten an der Anlage sind die geltenden Arbeitsvorschriften zu beachten.
- Bei Ausbau aus der Rohrleitung und zur Wiederinbetriebnahme sind die Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanleitung zu beachten.
- Bei Arbeiten mit feuergefährlichen Reinigungsmitteln ist besondere Vorsicht geboten. Raum gut belüften.
- Vor der Demontage muss das Messgerät frei von gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Rückständen sein. Ggf. gründlich spülen und reinigen.

## Reparaturanleitung Messaufnehmer

### Demontage der Messkammer

- Positionsmarkierung an Gehäuse und Messkammer anbringen bzw. einprägen (Punkt, Strich, Erhebung).
- Messkammerschrauben entfernen.
  - Messkammer mit Messkammerdeckel vom Gehäuse trennen.
  - Rückstände von Gehäusefläche und Dichtungssitz mit feinem Schmirgelleinen säubern (Abb. 1).
  - Gehäusestutzen mit Lappen reinigen.

### Austausch des Filtersiebes

- Beim Herausziehen des Filtersiebes können kleine Späne entstehen, die nicht in die Messkammer gelangen dürfen. Deshalb erst die Messkammer vom Gehäuse zu trennen (siehe oben).
- Filtersieb mit Schraubendreher o.dgl. herausziehen und ersetzen.
  - Neues Filtersieb in Gehäusestutzen einsetzen. Metallring mit passendem Werkzeug bis zum Anschlag eindrücken.
- Dabei nicht auf den Filterboden drücken!
- Gehäuse auswaschen oder mögliche Späne mit Lappen entfernen.

### Reinigung und Reparatur der Messkammer

- Messkammerdeckel von Messkammer abziehen.
- Mitnehmer, Ringkolben, Trennwand, und Führungsrolle aus der Messkammer nehmen, reinigen und auf Abnutzung oder Beschädigung prüfen. Schlechte Teile ersetzen und alle anderen reinigen.

### Zusammenbau der Messkammer

- Führungsrolle auf den Zapfen im Messkammerboden aufsetzen.
  - Trennwand in Messkammer einsetzen.
  - Ringkolben mit nach oben gerichtetem exzentrischem Mitnehmerzapfen ( $\varnothing 3 \text{ mm}$ ) in die Messkammer einsetzen und so positionieren, dass Trennwand und Mitnehmerzapfen auf einer Achse liegen (Abb. 2).
- Hinweis: der zentrische Führungszapfen des Ringkolbens sitzt nun im Messkammerboden.
- Mitnehmer auf den Stift des Messkammerdeckels setzen und die lange, tiefe Nut auf die Achse der Trennwand ausrichten. (Abb. 3)
  - Messkammerdeckel mit Mitnehmer so auf die Messkammer aufsetzen, dass die Trennwand in der Nut und der Mitnehmer zugleich am Mitnehmerzapfen des Ringkolbens eingreifen (Abb. 4).
- Der Deckel sollte eben sitzen und der Ringkolben sollte sich in der Messkammer frei bewegen können.

### Montage der Messkammer

- Neue, leicht mit Silikon gefettete Dichtungen einsetzen (Abb. 5).
  - Ein-/Auslassöffnungen des Gehäuses auf die Öffnungen des Messkammerdeckels ausrichten (Abb. 6)
  - Die Öffnungen im Gehäuse und im Messkammerdeckel müssen übereinstimmen.
  - Gehäuse und Messkammer zusammenfügen und die Positionsmarkierung prüfen
- Markierung im Messkammerboden (Loch, Strich oder Erhebungen) rechtwinklig zur Zählerachse ausrichten.
- Messkammerschrauben eindrehen und mit korrektem Drehmoment (Seite 4) anziehen.

## Reparaturanleitung Aufbaugruppen

- Die Module sind nicht einzeln verschraubt und können bei der Demontage auseinander fallen.
- Positionierung der Deckelloffnung, der Module und der Impulsgeberanschlüsse in Bezug auf die Zählerachse einprägen oder markieren.
  - Imbusschrauben entfernen.
  - Abschlussring mit Deckel abheben und Zählwerk mit Federring abheben.
  - Abgenutzte oder beschädigte Module ersetzen.
- Nach Austausch des Reguliergetriebes ist der Zähler nicht mehr kalibriert.
- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

## Fault analysis

Fault symptoms	Possible causes	Procedures 1)
• Pointers on roller counter rotate irregularly	• This is normal at high flow rates and has no effect on accuracy of measurement	• No action required
• Counter runs backwards	• Meter mounted in wrong direction	• Install meter with arrow pointing in flow direction
• No reading 2)3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No power supply 2)</li> <li>• Battery discharged 3)</li> <li>• Transducer defective 2)</li> <li>• Electronic counter defective 3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check wiring</li> <li>• Replace battery</li> <li>• Replace transducer</li> <li>• Replace electronic counter</li> </ul>
• Counter not running • No flow rate indicated 2) 3) • Indicated quantity or flow rate too small	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flow rate outside allowed range (below <math>Q_{\min}</math> or above <math>Q_{\max}</math> of meter)</li> <li>• Moving parts heavily worn out due to continuous overload</li> <li>• Dirt trap / filter heavily soiled</li> <li>• Safety filter in meter intake clogged</li> <li>• Moving parts jammed</li> <li>• Separating plate broken by <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Pressure hammer</li> <li>◦ Gas inclusions</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check flow rate</li> <li>• If too high, reduce flow or install larger meter</li> <li>• If too low, increase flow or install smaller meter</li> <li>• install larger meter</li> <li>• Clean dirt trap, replace filter</li> <li>• Replace safety filter</li> <li>• Install dirt trap / filter with correct mesh size</li> <li>• clean measuring chamber, replace defective parts</li> <li>• Check and rectify operating conditions and meter position</li> <li>• Fill pipes slowly</li> <li>• De-aerate pipes thoroughly</li> </ul>
• Indicated quantity or flow rate too high	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meter positioned wrongly (e.g. at highest point)</li> <li>• Gas or air inclusion in fluid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check and rectify operating conditions and meter position</li> <li>• De-aerate pipes carefully</li> </ul>
• pressure drop at meter too high	• Dirt trap or filter heavily soiled	• Clean dirt trap, replace filter
• No frequency signal 2) • No current signal 2) • No pulse output signal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No flow</li> <li>• Wrong parameterisation 2)</li> <li>• Transducer defective 2)</li> <li>• Pulser sensor defective 4)</li> <li>• Pulser module defective 4)</li> <li>• Pulser disk does not rotate 4)</li> <li>• Reed pulser defective 5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check flow using Indication</li> <li>• Set correct parameters for outputs</li> <li>• Replace transducer</li> <li>• Replace sensor</li> <li>• Remove sensor and check if pulser disk does rotate</li> <li>• Remove pulser module, place counter on first module, and check flow indication</li> <li>• If indication is positive, replace pulser module</li> <li>• otherwise see 'Counter not running'</li> <li>• Replace roller counter</li> </ul>

- 1) Consult operating instructions
- 2) CONTOIL® control VZF, VZFA only
- 3) CONTOIL® standard VZE, VZEA only
- 4) pulser type IN / INA only
- 5) pulser type RV only

## **Repair instructions and trouble shooting**

This meter is a measuring instrument and should be treated accordingly.

Fuel Oil meters must only be tested and operated with fluids with lubricating properties!

The electronic transducer has to be replaced completely as it cannot be repaired.

### **Safety notes**

- The applicable working regulations must be complied with during all work on the plant
- When removing from pipe or reinstalling, safety instructions in the operating manual must be observed.
- Extra caution is required when using inflammable cleaning substances. Room must be ventilated well.
- Prior to disassembly, the measuring instrument must be free from dangerous or noxious residues. Clean and rinse thoroughly as necessary.

### **Repair instructions for measuring sensors**

#### **Detaching of measuring chamber**

- Mark or memorise markings (dot, dash, embossment) at measuring chamber and housing.
- Remove screws of measuring chamber.
  - Remove measuring chamber and cover from housing.
  - Remove deposits from housing surface and seating using fine emery cloth (Fig. 1).
  - Clean housing connections with a cloth.
  - For cleaning the use of non-fraying cloths and kerosene or solvents is recommended.

#### **Replacing of filter**

- When removing the filter, small chips may form, which must not be allowed to enter the measuring chamber. Therefore its recommended to remove the housing from the measuring unit first (as above).
- Pull filter out using a screwdriver or similar and replace it.
  - Put new filter in place. Press the metal ring into position using an appropriate tool (cylindric bar).
- Take care, not to press on the bottom of the filter!
- Rinse housing or remove possible chips with a cloth.

#### **Cleaning or repairing measuring unit**

- Pull off cover from measuring chamber.
- Remove driver, rotary piston, separating plate, and guide roller from measuring chamber. Clean and check if worn or damaged. Replace such parts and clean all others.

#### **Assembly of measuring chamber**

- Place guide roller onto pin at bottom of measuring chamber.
  - Insert separating plate into measuring chamber.
  - Insert the rotary piston with eccentric driver pin ( $\varnothing$  3 mm) pointing upwards into the measuring chamber. Position it so that the driver pin and separating plate lie on one axis.
- Note: The centric guide pin of the rotary piston is now seated in the bottom of the measuring chamber
- Place the driver onto the pin of the cover of the measuring chamber and align the driver's long, deep groove to the axis of the separating plate (Fig. 3).
  - Place cover of measuring chamber with aligned driver onto the measuring chamber, so that the separating plate and driver pin of the rotary piston engage into the corresponding groove and driver (Fig. 4).
- The cover should be flush and the rotary piston should move freely.

#### **Mounting of measuring chamber**

- Fit the new gaskets lightly greased with silicon (Fig. 5).
  - Align inlet/outlet openings of the housing to the openings in the cover of the measuring chamber (Fig. 6).
  - The openings must correspond to each other.
  - Join housing and measuring chamber and check the markings
- Align marking (dot, dash, embossment) on the measuring chamber base at right angles to the meter axis.
- Insert measuring chamber screws and tighten them with correct torque (see page 4).

### **Repair instructions for ancillaries**

- The modules are not screwed together individually and may fall apart when being dismounted.
- Mark or memorise the position of lid, modules and pulser connection in relation to the meter housing.
  - Remove Allen screws.
  - Lift off head ring with cover and counter module with spring ring.
  - Replace worn or damaged modules.
- After replacement of adjustment gear, the meter is considered to be uncalibrated.
- Reassemble in reverse order.

## Dépannages

Constatations	Causes possibles	Marche à suivre 1)
• Rotation irrégulière des aiguilles sur le totalisateur à rouleaux	• Ceci est normal à débit élevé et n'a pas d'influence sur la précision de mesure	• Aucune mesure à prendre
• Le compteur totalise à rebours	• Compteur monté à l'envers	• Monter le compteur avec la flèche dans le sens du débit
• Pas d'affichage 2)3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas d'alimentation électrique 2)</li> <li>• Pile vide 3)</li> <li>• Convertisseur défectueux 2)</li> <li>• Totalisateur électronique défectueux 3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier le raccordement</li> <li>• Remplacer la pile</li> <li>• Remplacer le convertisseur</li> <li>• Remplacer le totalisateur électronique</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le compteur ne fonctionne pas</li> <li>• Pas d'affichage du débit 2)3)</li> <li>• Le volume ou le débit affiché est trop faible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Débit en-dehors de la plage de mesure du compteur (inférieur à Qmin ou supérieur à Qmax)</li> <li>• Dispositif de mesure usé prématûrement par surcharge permanente ou fréquente</li> <li>• Collecteur d'impuretés / filtre en amont du compteur encrassé</li> <li>• Filtre de sécurité dans l'embout d'admission du compteur bouché</li> <li>• Mécanisme de mesure bloqué</li> <li>• Paroi de séparation cassée suite à <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ coup de bélier</li> <li>◦ inclusions d'air / de gaz</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôler le débit</li> <li>• Si le débit est trop élevé, le limiter ou installer un compteur plus grand</li> <li>• Si le débit trop faible, l'augmenter ou installer un compteur d'un diamètre inférieur</li> <li>• Installer un compteur d'un diamètre supérieur</li> <li>• Nettoyer le collecteur d'impuretés / le filtre</li> <li>• Remplacer le filtre de sécurité dans l'embout du compteur</li> <li>• Utiliser un collecteur d'impuretés / filtre en amont du compteur avec une largeur de maille conforme à nos prescriptions</li> <li>• Nettoyer la chambre de mesure, remplacer les pièces endommagées</li> <li>• Vérifier les conditions de service et le montage du compteur; effectuer les corrections nécessaires</li> <li>• Remplir l'installation lentement</li> <li>• Purger complètement la tuyauterie</li> </ul>
• Le volume ou le débit affiché est trop grand	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compteur mal installé (par ex. au point le plus élevé de l'installation)</li> <li>• Inclusions d'air ou de gaz dans le liquide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier les conditions de service et le montage du compteur; effectuer les corrections nécessaires</li> <li>• Purger complètement la tuyauterie</li> </ul>
• Perte de charge trop élevée à travers le compteur	• Collecteur d'impuretés / filtre en amont du compteur ou filtre de sécurité encrassé	• Nettoyer le collecteur d'impuretés / le filtre ou le filtre de sécurité dans l'embout du compteur

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas de fréquence de sortie 2)</li> <li>• Pas de sortie analogique 2)</li> <li>• Pas d'impulsions de sortie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compteur à l'arrêt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôler s'il y a du débit à l'aide du totalisateur / de l'affichage</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compteur mal paramétré 2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmer les sorties correctement</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convertisseur défectueux 2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplacer le convertisseur</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonde de l'émetteur d'impulsions défectueuse 4)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplacer la sonde de détection</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Module-émetteur d'impulsions défectueux 4)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extraire la sonde et vérifier si le disque de l'émetteur d'impulsions tourne quand il y a débit</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le disque de l'émetteur d'impulsions ne tourne pas 4)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enlever le module-émetteur d'impulsions, poser le totalisateur à rouleaux sur le module juste en dessous et contrôler s'il y a du débit à l'aide du totalisateur</li> <li>• Remplacer le module-émetteur si le totalisateur fonctionne</li> <li>• Sinon, procéder comme pour "le compteur ne fonctionne pas"</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emetteur Reed défectueux 5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplacer le totalisateur</li> </ul>

6) voir les instructions de montage / mode d'emploi

7) uniquement CONTOIL® control VZF, VZFA

8) uniquement CONTOIL® standard VZE, VZEA

9) uniquement émetteurs d'impulsions IN / INA

10) uniquement émetteurs d'impulsions RV

## Instructions pour réparations et dépannages

Vous êtes en présence d'un appareil de mesure, qu'il convient de traiter avec soin.

Les compteurs de fuel ne doivent fonctionner qu'avec des liquides ayant un pouvoir lubrifiant, même lors de tests!

Le convertisseur électronique ne peut pas être réparé; en cas de panne, il est à remplacer en entier.

## Recommandations en matière de sécurité

- Tous les travaux effectués dans une installation doivent être réalisés en conformité avec les prescriptions en vigueur.
- Aussi bien lors de la dépose que lors du remontage de l'appareil dans la tuyauterie, suivre les recommandations de sécurité mentionnées dans les instructions de montage / mode d'emploi.
- En cas d'utilisation de produits de nettoyage inflammables, faire preuve d'une extrême prudence. Bien aérer le local.
- Avant le démontage, le débitmètre ne doit plus contenir de résidus susceptibles de constituer un danger pour les personnes ou les équipements. Si nécessaire, le rincer et le nettoyer à fond.

## Instructions de réparation pour mesureurs

### Démontage de la chambre de mesure

- Marquer par un repère la position du corps par rapport à la chambre de mesure (point, trait ou autre)
- Dévisser les vis de la chambre de mesure
  - Séparer du corps la chambre de mesure avec son couvercle
  - Nettoyer avec soin la surface du corps et le siège du joint, avec une toile émeri à grain fin (fig. 1).
  - Nettoyer l'embout fileté du corps avec un chiffon.

### Remplacement du filtre de sécurité dans l'embout

- L'extraction du filtre d'embout peut laisser des copeaux ou particules qui ne doivent pas pouvoir pénétrer dans la chambre de mesure. Il est donc recommandé de séparer le corps de la chambre de mesure (voir ci-dessus).
- Extraire le filtre d'embout à l'aide d'un tournevis ou d'un outil analogue.
  - Monter un nouveau filtre d'embout. Enfoncer jusqu'à la butée en appuyant sur l'anneau métallique avec un outil cylindrique approprié.
- Ne pas exercer de pression sur le fond du filtre!
- Rincer le corps et enlever des particules éventuelles avec un chiffon.

#### **Nettoyage et réparation de la chambre de mesure**

- Déposer le couvercle de la chambre de mesure.
- Retirer de la chambre de mesure le galet d'entraînement, le piston rotatif, la paroi de séparation et le galet de guidage; les nettoyer et contrôler s'ils présentent des traces d'usure. Remplacer les pièces usées et nettoyer les autres.

#### **Réassemblage de la chambre de mesure**

- Placer le galet de guidage sur le pivot situé dans le fond de la chambre de mesure.
- Remettre en place la paroi de séparation.
- Insérer le piston rotatif, tenon pour galet d'entraînement ( $\varnothing$  3 mm) vers le haut; le positionner de telle façon que le tenon pour galet d'entraînement se trouve dans l'axe de la paroi de séparation (fig. 2).
- ➔ Remarque: le tenon de guidage du piston se trouve à présent sur le fond de la chambre de mesure.
- Placer le galet d'entraînement sur le pivot du couvercle de la chambre de mesure et aligner la longue rainure profonde du galet d'entraînement sur l'axe de la paroi de séparation (fig. 3).
- Placer le couvercle sur la chambre de mesure avec le galet d'entraînement aligné de telle façon qu'il s'emboîte sur le tenon du piston rotatif et que la paroi de séparation s'insère dans la rainure (fig. 4).
- ➔ Le couvercle doit reposer à plat et le piston doit tourner librement dans la chambre de mesure.

#### **Remontage de la chambre de mesure**

- Mettre en place de nouveaux joints, légèrement enduits de silicone (fig. 5).
- Aligner les orifices d'admission et d'évacuation du corps sur les ouvertures ménagées dans le couvercle de la chambre de mesure (fig. 6)
- Les orifices du corps doivent coïncider avec les ouvertures du couvercle de la chambre de mesure.
- Réassembler le corps et la chambre de mesure en tenant compte du marquage de positionnement.
- ➔ Le marquage sur le fond de la chambre de mesure (creux, trait ou petite protubérance) doit se trouver à angle droit par rapport à l'axe du compteur.
- Mettre en place et serrer les vis de la chambre de mesure. Serrage correct voir page 4.

#### **Instructions de réparation pour dispositifs complémentaires**

- ➔ Les modules composant le dispositif complémentaire ne sont pas fixés individuellement entre eux. Par conséquent, lors de la dépose du dispositif, faire en sorte qu'ils ne puissent pas se démanteler.
- Noter ou marquer la position d'ouverture du couvercle, celle des modules et du dispositif de branchement de l'émetteur d'impulsions par rapport à l'axe du corps.
- Dévisser les vis à tête cylindrique à six pans creux.
- Oter la bague de fermeture et le couvercle; retirer le totalisateur ainsi que la rondelle métallique qui se trouve dessous.
- Remplacer les modules usés ou endommagés.
- ➔ Un compteur dont le dispositif de réglage a été remplacé n'est plus calibré.
- Procéder au réassemblage dans l'ordre inverse.



Aquametro AG  
Ringstrasse 75  
CH-4106 Therwil  
Tel. 061 725 11 22  
Fax 061 725 15 95  
[info@aquametro.com](mailto:info@aquametro.com)

Aquametro SA  
Rue du Jura 10  
CH-1800 Vevey  
Tel. 021 923 51 30  
Fax 021 922 58 44  
[info@aquametro.com](mailto:info@aquametro.com)

Aquametro  
Messtechnik GmbH  
Zum Panrepel 24  
D-28307 Bremen  
Tel. 0421 / 871 64-0  
Fax 0421 / 871 64-19  
[info.amd@aquametro.com](mailto:info.amd@aquametro.com)

Aquametro  
BELGIUM SPRL  
Dallaan, 67  
B-1933 Sterrebeek  
Tel. 02 / 241 62 01  
Fax 02 / 216 22 63  
[info.amb@aquametro.com](mailto:info.amb@aquametro.com)