



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6305BO0205

Registriernummer
registration number

| | |
|---|---|
| Anwendungsbereich <i>field of application</i> | Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i> |
| Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i> | Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich |
| Vertreiber <i>distributor</i> | Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich |
| Produktart <i>product category</i> | Armaturen für Trinkwasser: Systemtrenner BA (6305) |
| Produktbezeichnung <i>product description</i> | Systemtrenner BA mit oder ohne Wartungsabspernung |
| Modell <i>model</i> | BA 66... |
| Prüfberichte <i>test reports</i> | Baumusterprüfung: ST 019/17+020/17+021/17 vom 17.12.2018 (TZW) Ergänzungsprüfung: ST 003/17 vom 12.06.2018 (TZW) Ergänzungsprüfung: ST 002/17 vom 30.03.2017 (TZW) Mechanikprüfung: ST 006/17 vom 02.10.2017 (TZW) Baumusterprüfung: ST 001+002+003/03 vom 26.06.2003 (TZW) |
| Prüfgrundlagen <i>test basis</i> | DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 12729 (01.02.2003) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007) |
| Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i> | 26.06.2023 / 16-0022-WNR |

70028-04-A-DE

21.12.2018 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

| Typ <i>type</i> | Technische Daten <i>technical data</i> | Bemerkungen <i>remarks</i> |
|---------------------------|--|--------------------------------------|
| BA 6600 | Armaturengruppe: II Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15 | |
| BA 6600 | Armaturengruppe: II Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20 | |
| BA 6600 | Armaturengruppe: II Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25 | |
| BA 6600 | Armaturengruppe: II Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 32 | |
| BA 6600 | Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 40 | |
| BA 6600 | Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 50 | |
| BA 6600 | Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 65 | |
| BA 6600 | Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 80 | |
| BA 6600 | Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 100 | |
| BA6610 in-line LF | Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15 | |
| BA6610 in-line LF | Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20 | |
| BA6610 in-line LF | Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25 | |

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

| Registr.-Nr. <i>registration no.</i> | Bauteil (Produktart) <i>component</i> | Modell/Typ <i>model/type</i> | Hersteller <i>manufacturer</i> |
|--|---|---|--|
| NW-6312AS2269 | Einsteckrückflussverhinderer | OF, OD, OV, NF, NV, CV, SYR/OV25, NV25 | NEOPERL GmbH |