



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-8231BN0466

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Distributor <i>Vertreiber</i>	WS-Weinmann & Schanz GmbH Rote Länder 4, D-72336 Balingen
Product Category <i>Produktart</i>	composite tubes for drinking water installations: PE-Xb/Al/PE-Xb tube, manufacturing group 1 (8231)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	multilayer pipe PE-Xb/Al/PE-Xb for the drinking water installation
Model <i>Modell</i>	Evenes
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: V131/16 from 24.06.2016 (IMA) type testing: 549/12 from 21.03.2014 (IMA) laboratory control test: 321313/1.1/107657 from 30.10.2013 (SKZ) supplement test: B016/12 from 06.07.2012 (IMA) supplement test: B077/10 from 01.06.2011 (IMA) supplement test: 44381/01-V from 23.02.2005 (SKZ) type testing: 44381/01-V from 05.11.2003 (SKZ) KTW testing: KR 195/16 from 27.10.2016 (TZW)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 542 (01.08.2009) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	05.11.2018 / 16-0500-WNR

70028-04-A-DE

28.11.2016 GI C-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type	Technical Data	Remarks
Typ	Technische Daten	Bemerkungen
Evenes	manufacturing group: 1	diameters: up to 63 mm

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

tested diameters: 16,0 x 2,00 mm (Al: 0,30 mm), 20,0 x 2,00 mm (Al: 0,40 mm), 26,0 x 3,00 mm (Al: 0,58 mm), 32,0 x 3,00 mm (Al: 0,70 mm), 40,0 x 3,50 mm (Al: 0,85 mm) and 50,0 x 4,00 mm (Al: 1,01 mm)