



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8511BN0451

Registriernummer
registration number

| | |
|---|--|
| Anwendungsbereich <i>field of application</i> | Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i> |
| Vertreiber <i>distributor</i> | WS-Weinmann & Schanz GmbH Rote Länder 4, D-72336 Balingen |
| Produktart <i>product category</i> | Installationssysteme und Systemverbinder: Rohrverbinder für Trinkwasserinstallationssysteme (8511) |
| Produktbezeichnung <i>product description</i> | Systemverbinder als Pressverbinder aus nichtrostendem Stahl, Typ M-MM, für Rohre aus nichtrostendem Stahl nach dem DVGW-Arbeitsblatt GW 541 (Tabelle 3), unverpresst undicht |
| Modell <i>model</i> | evenes (Profil M) |
| Prüfberichte <i>test reports</i> | Kontrollprüfung Labor: 120001553-16 vom 10.11.2016 (MPD) Baumusterprüfung: 120001553-11 vom 23.11.2011 (MPM) Baumusterprüfung: 120001553-06 u. Erg. vom 24.08.2007 (MPM) |
| Prüfgrundlagen <i>test basis</i> | DVGW W 534-(P) (01.07.2015) DVGW CERT ZP 8500 (09.03.2017) UBA METALLE (26.03.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007) |
| Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i> | 18.09.2022 / 17-0303-WNV |

T 038/04-1-DE

05.09.2018 GI F-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

| Typ <i>type</i> | Technische Daten <i>technical data</i> | Bemerkungen <i>remarks</i> |
|---------------------------|--|--------------------------------------|
| evenes | Durchmesser: 15 mm | |
| evenes | Durchmesser: 18 mm | |
| evenes | Durchmesser: 22 mm | |
| evenes | Durchmesser: 28 mm | |
| evenes | Durchmesser: 35 mm | |
| evenes | Durchmesser: 42 mm | |
| evenes | Durchmesser: 54 mm | |
| evenes | Durchmesser: 76,1 mm | |
| evenes | Durchmesser: 88,9 mm | |
| evenes | Durchmesser: 108 mm | |

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

| Registr.-Nr. <i>registration no.</i> | Bauteil (Produktart) <i>component</i> | Modell/Typ <i>model/type</i> | Hersteller <i>manufacturer</i> |
|--|---|--|--|
| DW-5253BQ0461 | Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation | TIMO-70/TIMO-70 | Tecnogomma International S.p.A. |

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Die Prüfung erfolgte mit Rohren aus nichtrostendem Stahl nach dem DVGW-Arbeitsblatt GW 541.