

- (D)** Montageanleitung
für die Fachkraft
Austausch O-Ring Gaskombiregler
- (CHI)** 安装指南
供专业人员使用
更换燃气两用调节器的 O 型环
- (CZ)** Návod k montáži
pro odbornou pracovní sílu
Výměna O-kroužku kombinovaného plynového regulátoru
- (DK)** Montagevejledning
Til servicefirmaet
Udskiftning af gasarmaturets O-ring
- (E)** Instrucciones de montaje
para especialistas
Recambio del anillo tórico del regulador de gas
- (EST)** Paigaldusjuhend
spetsialiste
Gaaskütteregeleatori O-rõnga väljavahetamine
- (F)** Notice de montage
destinée aux monteurs
Remplacement joint torique, bloc combiné gaz
- (FIN)** Asennusohje
alan ammattilaiselle
Kaasuyhdistelmäsäätimen O-renkaan vaihto
- (GB)** Installation Instructions
for the installer
Replacement O-ring, gas train
- (GUS)** Инструкция по монтажу
для специалиста
Замена кольца круглого сечения газовой регулирующей арматуры
- (H)** Szerelési utasítás
a szakember részére
A kombinált gákszabályozó O-gyűrűjének cseréje
- (HR)** Uputa za montažu
za stručnjake
Zamjena O-prstena na kombiniranom regulatoru plina
- (I)** Istruzioni di montaggio
per il personale specializzato
Sostituzione O-Ring regolatore combinato gas
- (LT)** Montažo instrukcija
specialistui
Kombinuot dujų regulatoriaus žiedinės tarpinės keitimas
- (LV)** Montāžas instrukcija
speciālistiem
Kombinētā gāzes regulatora apajā griezumā gredzena bīvējuma nomainīšana
- (NL)** Montagevoorschriften
voor de servicemonteur
Vervangen O-ring gascombinatieregelaar
- (PL)** Instrukcja montażu
dla personelu wykwalifikowanego
Wymiana pierścienia samouszczelniającego uniwersalnego regulatora gazu
- (P)** Instruções de montagem para
o técnico especialista
Substituição da junta tórica do regulador de gás misto
- (RO)** Instrucțiuni de montaj
pentru personalul de specialitate
Înlocuirea garniturii inelare de la blocul de ventile de gaz
- (RS)** Uputstvo za montažu
za stručnjake
Zamena O-prstena na gasnom kombinovanom regulatoru
- (S)** Montageinstruktion
für servicefirman
Byte av O-ring kombiarmatur
- (SI)** Navodilo za montažo
za strokovno osebje
Zamenjava obročnega tesnila na kombiniranem regulatorju plina
- (TR)** Montaj Kılavuzu
Yetkili uzman tesisatçı için
Kombine gaz regülatörün O-ring'inin değiştirilmesi

D Sicherheitshinweise

⚠ Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Nach Montage Gasdichtheit prüfen.

Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion sind unzulässig.

Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Technische Änderungen vorbehalten!

CHI 安全提示

⚠ 请注意遵守本安全提示

安装、首次投入运行、检验、保养和修理工作必须由指定的专业人员(供热专业公司/合同安装公司)进行。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

在(例如)单独的设备上进行工作时,要切断电源,并采取防止意外启动的措施。

E Indicaciones de seguridad

⚠ Observe estas indicaciones de seguridad.

El montaje, la primera puesta en funcionamiento, la inspección, el mantenimiento y las reparaciones deben efectuarlos técnicos autorizados (empresa instaladora de calefacción/empresa instaladora autorizada).

Para trabajar en un equipo/instalación de calefacción/instalación de energía solar, desconéctelos de la tensión (p. ej., con el fusible correspondiente o un interruptor principal) y asegúrelos para que no se puedan volver a conectar.

En caso de combustible gas, cierre además la llave principal del gas y asegúrela para que no se pueda abrir accidentalmente.

Tras el montaje controlar la hermeticidad.

No están permitidas las reparaciones de componentes que tengan funciones de seguridad.

Al realizar cambios, hay que utilizar componentes originales de Viessmann u otros de igual calidad autorizados por Viessmann.

Modificaciones técnicas reservadas.

EST Ohutusjuhised

⚠ Palun järgida ohutusjuhiseid!

Paigaldustööd, esmakordsed kasutuselevõttu, ülevaatus ning hooldus- ja remonditööd laske teha kütteseadmete firma või lepingulise paigaldusfirma volitatud spetsialistidel.

Tööde teostamiseks seadme/ küttesüsteemi juures lülitage see pingelt välja (näiteks spetsiaalselt kaitsmist või pealülitist) ja tagage, et seda ei ole võimalik uuesti sisse lülitada.

Gaasikütuse korral keerake gaasikraani kinni ja võtke tarvitusele abiõnud, et kõrvalised inimesed ei saaks kraani kogemata lahti keerata.

Peale montaaži kontrollida gaasihetudust.

Ohutusfunktsioone täitvate detailide remontimine on keelatud.

Detailide väljavahetamisel kasutage sobivaid Viessmanni originaal detaile või Viessmanni poolt soovitatud samaväärseid detaile.

Viessmann jätab endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.

F Conseils de sécurité

⚠ Prière de respecter ces conseils de sécurité.

Le montage, la première mise en service, le contrôle, l'entretien et les réparations devront être impérativement effectués par le personnel qualifié (installateurs/chauffagistes).

Couper l'alimentation électrique (p. ex. au niveau du fusible correspondant ou de l'interrupteur principal) avant de commencer les travaux sur l'appareil/ l'installation de chauffage et la bloquer pour interdire tout rétablissement.

Si la chaudière fonctionne au gaz, fermer la vanne d'arrêt gaz et la bloquer pour empêcher toute ouverture intempestive.

Contrôler l'étanchéité au gaz après le montage.

Les travaux de réparation sur les organes de sécurité sont interdits.

En cas de remplacement de pièces, on utilisera les pièces Viessmann d'origine correspondantes ou des pièces équivalentes autorisées par Viessmann.

Sous réserve de modifications techniques

FIN Turvallisuusohjeet

⚠ Huomioi nämä turvallisuusohjeet.

Asennus, ensimmäinen käyttöönotto, tarkastus, huolto ja kunnostus on annettava valtuutetun asiantuntijan tehtäväksi (LVI-liike tai sopimusasennusliike).

Kun suoritetaan laite/lämmityslaitetta koskevia töitä, on laite kytkettävä jännitteettömäksi (esim. erillisellä varokkeella tai pääkytkimestä) ja varmistettava päällekytkennän estämiseksi.

Kun polttoaineena käytetään kaasua, sulje lisäksi kaasun sulkuhana ja varmista, ettei se aukea vahingossa.

Tarkasta kaasunpäätyvyys asennuksen jälkeen.

Turvallisuusteknisen toiminnon omaavien rakennosien kunrostaminen on kielletty. Osia vaihdettaessa on käytettävä sopivia Viessmannin alkuperäisvaraosia tai Viessmannin hyväksymiä varaosia.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidetään!

GB Safety instructions



Please follow these safety instructions.

Installation, initial start-up, inspection, maintenance and repairs must be carried out by a competent person (heating engineer/service contractor).

Before work is undertaken on the equipment/heating system, the mains voltage must be switched off (e.g. at the separate fuse or a mains electrical isolator) and measures taken to prevent it from being switched on again.

On gas-fired systems, close the gas shut-off valve and make secure to prevent unauthorized opening.

Check gas soundness after installation.

It is not permitted to carry out repairs on parts which serve a safety function.

Defective parts must be replaced with the corresponding Viessmann proprietary components or equivalent parts approved by Viessmann.

Subject to technical modifications.

GUS Указания по технике безопасности



Просим соблюдать настоящие указания по технике безопасности.

Монтаж, первичный ввод в эксплуатацию, осмотр, техническое обслуживание и ремонт должны выполняться уполномоченным квалифицированным персоналом (фирмой по отопительной технике или монтажной организацией, работающей на договорных началах).

Перед проведением работ на приборе/отопительной установке их необходимо обесточить (например, вывернув отдельный предохранитель или выключив главный выключатель) и принять меры по предотвращению их повторного включения.

При использовании в качестве топлива газа закрыть запорный газовый кран и предохранить его от случайного открытия.

После монтажа проверить плотность газа.

Запрещается проводить ремонтные работы на деталях, выполняющих защитную функцию. При замене использовать соответствующие оригинальные детали фирмы Viessmann или равноценные детали, разрешенные к применению фирмой Viessmann.

Оставляем за собой право на технические изменения.

H Biztonságtechnikai utasítások



Kérjük, tartsa be ezeket a biztonságtechnikai utasításokat.

Szerelés, első üzembe helyezés, ellenőrzés, karbantartás és javítás csak arra feljogosított szakember (fűtési szakcég/szerződéses szerelő vállalat) végezhet.

A készülékem/fűtőberendezésem végzett munka alatt ezeket fesszügémenntesíteni kell (pl. a külső biztosíték-nál vagy az egyik főkapcsolónál), és biztonságra illetéktelen visszakapcsolás ellen.

Gázüzemű berendezésnél még a központi gázelzáró csapot is el kell zárni, és illetéktelen nyitás ellen biztosítani kell.

Szerelés után ellenőrizze a gáz tömörséget.

Javítási munkák végzése biztonságtechnikai funkcióval rendelkező alkatrészeket nem megengedett.

Csere esetén a megfelelő eredeti Viessmann alkatrészek vagy a Viessmann cég által jóváhagyott alkatrészek alkalmazandók.

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

HR Sigurnosne upute



Obratite pozornost na ove sigurnosne upute.

Montažu, prvo puštanje u pogon, inspekcije, održavanje i popravke moraju izvesti autorizirani stručnjaci (specijalizirana firma za grijanje/ugovorno instalacijsko poduzeće). Kod radova na uređaju/installaciji grijanja isti se trebaju isključiti (npr. na posebnom osiguraču ili glavnoj sklopki) i osigurati od ponovnog uključivanja.

Kod korištenja plina zatvoriti plinski slavinu i osigurati od neželjenog otvaranja.

Popravci na sastavnim dijelovima sa sigurnosno-tehničkom funkcijom nisu dozvoljeni.

Isprobati nepropusnost plina nakon montaže.

Kod zamjene se moraju koristiti odgovarajući originalni rezervni dijelovi tvrtke Viessmann ili istovrijedni rezervni dijelovi dopušteni od strane tvrtke Viessmann.

Priznavamo pravo na tehničke izmjene!

I Avvertenze relative alla sicurezza



Si prega di attenersi alle avvertenze relative alla sicurezza.

Montaggio, prima messa in funzione, ispezione, manutenzione e riparazioni devono essere eseguiti unicamente da personale specializzato (ditta installatrice o addetta alla manutenzione o gestione).

Prima di eseguire tali interventi su apparecchiature/impianto di riscaldamento, disinserire la tensione di rete (ad es. agendo sul relativo interruttore o sull'interruttore generale) ed assicurarsi che non possa essere reinserita. Nel caso di combustione a gas, chiudere inoltre il rubinetto d'intercettazione gas ed assicurarsi che non possa essere riaperto accidentalmente.

Dopo il montaggio controllare la tenuta gas.

Non sono permessi lavori di riparazione su componenti con funzione di sicurezza tecnica.

In caso di sostituzione di singoli componenti utilizzare unicamente ricambi originali Viessmann o altri comunque autorizzati e riconosciuti dalla ditta Viessmann. Salvo modifiche tecniche!

LT Saugumo nuorodos



Prašome atkreipti dėmesį į šias saugumo nuorodas.

Montavimą, pirmą paleidimą, tikrinimą, techninį aptarnavimą ir remontą gali atlikti tik įgalioti specialistai (specializuota šildymo technikos įmonė/installacinė įmonė, su kuria pasirašyta sutartis).

Dirbant su prietaisu/šildymo įrenginiu, išjungti juose įtampą (pvz., atskirų saugos išjungikliu arba pagrindiniu jungikliu) ir apsaugoti, kad ji nebūtų įjungta vėl.

Jei kurioi varžomam dujos, užsukti dujų uždaramajį čiaupą ir apsaugoti, kad jis nebūtų atsuktas netyčia.

Sumontavus patikrinti, ar nėra dujų nuotėkių.

Remontuoti mazgus, atliekančius apsaugines funkcijas, draudžiama.

Keičiant turi būti naudojami tinkamos originalios

Viessmann detalės arba tokios pačios kokybės.

Viessmann leistos naudoti detalės.

Galimi techniniai pakaitimai.

LV Norādījumi Jūsu drošībai



Lūdzu ievērojiet šos drošības norādījumus.

Montāža, pirmā nodošana ekspluatācijā, pārbaude apkope un remonts ir jāveic autorizētiem speciālistiem (specializētais apkures uzņēmums/līgumā noteiktais iekārtas uzstādītājs).

Strādājot pie ierīces/apkures iekārtas, tā ir jāatvieno no sprieguma (piemēram, ar atsevišķu drošinātāja vai centrālā slēdža palīdzību) un jānodrošina pret atkārtotu ieslēgšanos.

Jar kurināmo tiek izmantota gāze, jāaizver gāzes padeves krāns un jānodrošinās pret neaūšas atvēršanas iespēju.

Pēc montāžas jāpārbauda, vai nav gāzes noplūdes.

Veikt remonta darbus mezgļiem, kuriem ir drošības tehnikas funkcijas, ir aizliegts.

Detalju nomainai ir jālieto piemērotas oriģinālas Viessmann

detaljas vai līdzvērtīgas, kuras ir atļāvis Viessmann.

Tiek paturētas tiesības uz tehnikām izmaiņām!

NL Veiligheidsvoorschriften



Deze veiligheidsvoorschriften dienen opgevolgd te worden.

Montage, eerste inbedrijfstelling, inspectie, onderhoud en reparaties dienen door erkende vakmensen (verwarmingsfirma/ erkende installatie) uitgevoerd te worden. Bij werkzaamheden dient de spanning over het toestel/ de verwarmingsinstallatie uitgeschakeld (bijv. door middel van de afzonderlijke zekering of een hoofdschakelaar) en tegen onverwachts inschakelen beveiligd te zijn.

Bij een gasteoekte ketel dient de hoofd-afsluitkraan van de gasteoever dichtgedraaid en tegen onverwachts openaandraai beveiligd te zijn.

Na montage gasdichtheid controleren.

Reparatiewerkzaamheden aan componenten met een veiligheids technische functie zijn niet toegestaan.

Onderdelen alleen door originele onderdelen van Viessmann of gelijkwaardige, door Viessmann goedgekeurde onderdelen vervangen.

Techische wijzigingen voorbehouden!

(PL) Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji

⚠ Prosimy o przestrzeganie niniejszych wskazówek bezpieczeństwa.

Montaż, pierwsze uruchomienie, inspekcja, konserwacja i naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowaną personel wykwalifikowany (firmy instalatorskie/zakłady serwisowe).

Podczas prac przy urządzeniu/instalacji grzewczej należy odłączyć je od napięcia (np. przy pomocy oddzielnego bezpiecznika lub wyłącznika głównego) i zabezpieczyć przed niezamierzonym włączeniem.

Przy opalaniu gazem zamknąć zawór odcinający gaz i zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem. Naprawa podzespołów spełniających funkcje zabezpieczające jest zabroniona.

Po montażu sprawdzić szczelność gazową. Przy wymianie części należy stosować odpowiednie oryginalne części zamienne firmy Viessmann lub części zamienne o podobnej jakości dopuszczone przez firmę Viessmann.

Zmiany techniczne zastrzeżone!

(P) Recomendações de segurança

⚠ Por favor, siga estas indicações de segurança.

A montagem, a primeira colocação em funcionamento, os trabalhos de inspeção, de manutenção e de reparação devem ser efectuados por técnicos autorizados (empresa instaladora de aquecimento/empresa de instalação contratada).

Desligue a tensão do sistema em trabalhos no aparelho/sistema de aquecimento (p.ex., no fusível correspondente ou no interruptor principal) e proteja-os para não serem ligados inadvertidamente.

No caso de se tratar de gás, feche a respectiva válvula de gás e proteja-a para não ser aberta inadvertidamente. Verificar a estanqueidade após a montagem.

Não são permitidas reparações de componentes com funções de segurança.

Em caso de substituição, utilize exclusivamente peças sobressalentes originais Viessmann ou autorizadas pela mesma.

Reserva-se o direito a alterações técnicas!

(RO) Măsuri de siguranță

⚠ Vă rugăm să respectați aceste măsuri de siguranță.

Montajul, prima punere în funcțiune, inspecția, întreținerea și reparațiile trebuie executate numai de către personal de specialitate (firmă specializată în instalații de încălzire/firma de instalații din contract).

În cazul intervențiilor la aparat sau la instalația de încălzire, acestea trebuie deconectate de la rețea (de exemplu de la siguranța separată sau de la un întrerupător principal) și asigurare împotriva reconectării accidentale.

În cazul combustibilului gazos trebuie închis robinetul de gaz și asigurat împotriva deschiderii accidentale.

După montaj, trebuie verificată impermeabilitatea la gaz. Sunt interzise lucrările de remediere la componentele cu funcție de siguranță.

În cazul înlocuirii, trebuie utilizate piese originale de la firma Viessmann sau piese echivalente, acceptate de firma Viessmann.

Firma Viessmann își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice!

(RS) Bezbednosna uputstva

⚠ Molimo, obratite pažnju na ova bezbednosna uputstva.

Montažu, prvo puštanje u rad, kontrolu, održavanje i opravke moraju da izvode ovlašćeni stručnjaci (specijalizovano preduzeće za grejanje/ugovorno preduzeće za instalaciju).

Prilikom radova na uređaju/instalaciji grejanja, isti moraju da se isključe iz struje (npr. preko posebnog osigurača ili glavnog prekidača) i da se osiguraju od ponovnog uključanja.

Ako se kao gorivo koristi gas, onda treba da se zatvori slavina za gas i da se osigura od neželjenog otvaranja.

Posle montaže ispitati hermetičnost.

Opravke na sastavnim delovima sa bezbednosno-tehničkom funkcijom nisu dozvoljene.

Prilikom zamene moraju da se koriste isključivo originalni Viessmann delovi ili delovi koje je Viessmann odobrio. Zadržavamo pravo na tehničke izmene!

(S) Säkerhetsanvisningar

⚠ Beakta dessa säkerhetsanvisningar.

Montage, första idrifttagande, underhåll och reparationer ska utföras av värmeinstallatör och/eller annan person med erforderlig behörighet och kompetens. Slå av strömmen före arbeten på pannan/värmeanläggningen (t.ex. med den separata säkringen eller med huvudbrytaren). Se till att strömmen inte kan slås på av misstag.

Vid gas: stäng gaskranen och se till att den inte kan öppnas av misstag. Kontrollera att det är gastätt efter montaget.

Reparationer på komponenter med säkerhetsteknisk funktion är ej tillåtna. Vid byte ska passande originaldelar från Viessmann användas.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar!

(SI) Varnostna navodila

⚠ Prosimo, upoštevajte ta varnostna navodila.

Montažo, izročitev v obratovanje, pregled, vzdrževanje, in popravila sme izvajati le avtorizirano strokovno oseboje (strokovno podjetje ogrevalne tehnike/pogodbeno instalacijsko podjetje).

Pri delih na sistemski povezavi/ogrevalni napravi se mora odklopiti napajanje (npr. z ločeno varovalko ali glavnim stikalom) in naprava zavarovati pred ponovnim vklopom.

Če je gorivo plin, se mora plinski zaporni ventil zapreti in zavarovati pred nehotenim odpiranjem.

Po montaži preverite plinotesnost. Popravila elementov, ki imajo varnostnotehnično funkcijo, niso dovoljena.

Ob zamenjavi se morajo uporabiti ustrezni originalni posamezni deli podjetja Viessmann ali enakovredni posamezni deli, katerih uporaba je dovoljena s strani podjetja Viessmann.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

(TR) Emniyet uyarıları

⚠ Bu emniyet uyarılarına lütfen titizlikle uyunuz.

Montaj, ilk işletmeye alma, kontrol, bakım ve onarım çalışmaları yetkili uzman elemanlar (ihtisaslaşmış işletme firması/sözleşmeli tesisat yüklenicisi firma) tarafından yapılmalıdır.

Cihazda/isitma sisteminde çalışma yapılırken bunlar üzerinde girilmelidir (örn. sisteme ait sigorta veya ana şalter kapatılmamalı) ve tekrar açılmaları için emniyete alınmalıdır.

Gaz yakıtı kullanıldığında ayrıca gaz vanası kapatılmamalı ve tekrar açılmaması için emniyete alınmalıdır.

Montajdan sonra gaz kaçağı kontrolü yapın. Emniyet fonksiyonu olan yapı parçalarında onarım çalışmaları yapılamaz.

Parça değiştirilmede, orijinal Viessmann yedek parçaları veya aynı kalitedeki ve Viessmann tarafından müsaade edilmiş olan yedek parçalar kullanılmalıdır. Teknik değişiklik hakkı saklıdır!

Viessmann Werke GmbH&Co
D-35107 Allendorf
Telefon: (06452) 70-0
Telefax: (06452) 70-2780
www.viessmann.de

1.



