

Stauscheibe und Zündelektrode

bei Bluetwin-Ölbrenner, Typ VEGV

1 Sicherheit



Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise.

Arbeiten am Gerät und an der Heizungsanlage, wie z.B. Montage, Wartung, Reparaturen, **müssen von autorisierten Fachkräften** (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden (VDE 0105, Teil 1: für Arbeiten an elektrischen Einrichtungen).

Der **Hauptschalter** (außerhalb des Aufstellraumes) ist bei Arbeiten am Gerät/Heizungsanlage **abzuschalten** und gegen Wiedereinschalten zu sichern.




Bei Austausch müssen die passenden **Original-Einzelteile** von **Viessmann** verwendet werden.

Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion sind unzulässig. Dagegen ist ein Austausch von Originalteilen und gleichwertigen Teilen, die, soweit erforderlich, geprüft sind, zulässig.

2 Stauscheibe und Zündelektrode

- ① Stauscheibe Gr. I, Best.-Nr. 7254 725
- ② Zündelektrode, Best.-Nr. 5154 253



Daten und Ausführung des gelieferten Teils mit dem auszutauschenden Teil vergleichen.

Viessmann Werke GmbH&Co
D-35107 Allendorf
Telefon: (06452) 70-0
Telefax: (06452) 70-2780
www.viessmann.de

5481 670 Technische Änderungen vorbehalten!



Gedruckt auf umweltfreundlichem,
chlorfrei gebleichtem Papier