

Hinweis zur Inbetriebnahme der Regelung

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise



Achtung

Dieses Zeichen warnt vor Sach- und Umweltschäden.

Hinweis

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Montagehinweis



Achtung

Nicht fachgerecht durchgeführte Arbeiten gefährden Menschen und Sachwerte.

Der Einbau der Regelung darf nur von autorisierten Elektrofachkräften durchgeführt werden.



Achtung

Regelung erst nach Montage des Kessel-Codiersteckers einschalten.

Montage

Bauteile austauschen

Falls vorhanden, folgende Bauteile aus der defekten Regelung ausbauen und in die neue Regelung einbauen:

- LAN-Modul
- Kommunikationsmodul LON
- Interne Erweiterung H1 oder H2
- Bedienteil

Kessel-Codierstecker einstecken

Kessel-Codierstecker an der neuen Regelung einstecken.
Der Kessel-Codierstecker befindet sich am Leitungsbaum des Heizkessels.

Bei Vitodens 200-W mit folgenden Herstell-Nr. (siehe Tabelle) die Zuordnung des Kessel-Codiersteckers zur Herstell-Nr. der Regelung beachten

Hinweis

Herstell-Nr. Vitodens 200-W siehe Typenschild an der Kesseloberseite.

Herstell-Nr. Regelung siehe Typenschild oberhalb des Bedienteils hinter dem Vorderblech.

Herstell-Nr. Regelung	Herstell-Nr. Vitodens 200-W	Best.-Nr. Kessel-Codierstecker
7555 316	7553 443	7861 420
	7553 444	7861 421
	7553 445	7861 422
	7553 446	7861 424
	7553 447	7861 423
	7553 448	7861 425

Herstell-Nr. Regelung	Herstell-Nr. Vitodens 200-W	Best.-Nr. Kessel-Codierstecker
Alle außer 7555 316	7553 443	7862 196
	7553 444	7862 195
	7553 445	7862 194
	7553 446	7862 192
	7553 447	7862 193
	7553 448	7862 191

Inbetriebnahme



Achtung

Nach dem Einschalten der Regelung die Codierungen in den Auslieferungszustand zurücksetzen.

Damit werden die kesselspezifischen Daten des Kessel-Codiersteckers eingelesen.

Regelung für angehobenen Betrieb (Vitotronic 200, Typ HC1B)

1. **OK** und  gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
2. Mit  „1“ wählen für Codierebene 1 und mit **OK** bestätigen.
Im Display blinkt „I“ für die Codieradressen-Gruppe 1.
3. Mit  „7“ wählen und mit **OK** bestätigen.
4. Im Display blinkt „k“. Mit **OK** bestätigen.
5. Mit  Service beenden.

Regelung für witterungsgeführten Betrieb (Vitotronic 200, Typ HO1B)

1. „Service“ aufrufen:
OK und  gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
2. „Codierebene 1“
3. „Grundeinstellung“
4. „Ja“
5. Mit  zurück in „Service“
6. „Service beenden?“
7. „Ja“

Regelung für witterungsgeführten Betrieb (Vitotronic 200, Typ HO2B)

Nach dem Einschalten der Regelung startet der Inbetriebnahme-Assistent.

1. Sprache, Datum und Uhrzeit einstellen. Danach keine weiteren Einstellungen vornehmen.
2. Inbetriebnahme-Assistent verlassen.
3. Parameter in den Auslieferungszustand zurücksetzen. Siehe folgende Arbeitsschritte.
Damit werden die kesselspezifischen Daten des Kessel-Codiersteckers durch die Regelung übernommen.

Auf folgende Schaltflächen tippen:

1. „Menü“



Inbetriebnahme (Fortsetzung)

2. „Service“
 3. Passwort „viservice“ eingeben.
 4. „Systemkonfiguration“
 5. „Parameterebene 1“
 6. „Parameter zurücksetzen“
 7. **OK** zur Bestätigung
 8. 
 9. „Inbetriebnahme“, um die weitere Inbetriebnahme durchzuführen.
-  Montage- und Serviceanleitung des Heizkessels

Regelung an die Heizungsanlage anpassen

Die individuellen Einstellungen für die Heizungsanlage neu einstellen.



Montage- und Serviceanleitung des Heizkessels

Vitosolar 300-F

Folgende Codieradressen anhand der Montage- und Serviceanleitung des Heizkessels prüfen und gegebenenfalls neu einstellen:

Gruppe	Codieradresse
„Allgemein“	00, 33, 34, 51, 53
„Kessel“	31
„Warmwasser“	5b
„Solar“	02

Parameter 5A prüfen

Prüfen, ob in Parameterebene 2 in Gruppe „Warmwasser“ Parameter **5A** angezeigt wird.

In Parameter 5A wird eingestellt, an welchem Ausgang der Regelung die Speicherladepumpe angeschlossen ist. Siehe Anschluss- und Verdrahtungsschema in der Montage- und Serviceanleitung.

Parameter 5A wie folgt einstellen:

- Anschluss Speicherladepumpe an Grundleiterplatte: 5A:0
- Anschluss Speicherladepumpe an interner Erweiterung H1 oder H2: 5A:1

LAN-Modul aktivieren


Hinweis

Nur falls LAN-Verbindung zu einem Router besteht.

1. „Menü“
2. „Einstellungen“
3. „LAN-Modul Ein/Aus“
4. „Ein“
5. **OK** zur Bestätigung







Viessmann Werke GmbH & Co. KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 0 64 52 70-0
Telefax: 0 64 52 70-27 80
www.viessmann.de

5418 240 Technische Änderungen vorbehalten!