

# BGC 2/60

EINSCHRAUBHEIZKÖRPER

PRODUKT-NR.: 232030

---

## Die wichtigsten Merkmale

- Komplett mit Anschlussnippel 60mm G 1 1/2 für Einschraubmöglichkeit durch die Wärmedämmung
- Einsetzbar bei Systemspeichern SBB, SBS und SBP in Verbindung mit der Wärmedämmung WD und WDH
- Einsetzbar bei Pufferspeichern SBP 700 E/E SOL und Solarspeichern SBB 600 plus
- Wahlweise einsetzbar bei direktumschäumten Speichern SB, SBB und SBP bis 500 Liter (Ausnahme SBB (WP) basic und Trend)





Typ	BGC	BGC 2/60	BGC 2
<b>Bestell-Nr.</b>	003769	232030	232029

Technische Daten

<b>Anschlussleistung ~ 230 V</b>	2-5.7 kW	2-5,7 kW	
<b>Anschlussleistung ~ 400 V</b>	6 kW	6 kW	
<b>Nennspannung</b>	230/400 V	230/400 V	
<b>Phasen</b>	1/N/PE, 2/PE, 3/PE	1/N/PE, 2/PE, 3/PE	
<b>Frequenz</b>	50/60 Hz	50/60 Hz	
<b>Betriebsart Einkreis</b>	X	X	
<b>Temperatureinstellbereich</b>	10-80 °C	10-80 °C	
<b>Max. zulässiger Druck</b>	1 MPa	1 MPa	
<b>Minstdurchmesser Behälter</b>	450 mm	450 mm	
<b>Mindestvolumen Behälter</b>	50 l	50 l	
<b>Schutzart (IP)</b>	IP44	IP44	
<b>Eintauchtiefe</b>	500 mm	480 mm	
<b>Gewicht</b>	2 kg	2,8 kg	
<b>Werkstoff des Heizkörpers</b>	Kupfer	Kupfer	



Typ	<b>BGC/45</b>
Bestell-Nr.	075115

Technische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	2-5.7 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	6 kW
Nennspannung	230/400 V
Phasen	1/N/PE, 2/ PE, 3/PE
Frequenz	50/60 Hz
Betriebsart Einkreis	X
Temperatureinstellbereich	10-80 °C
Max. zulässiger Druck	1 MPa
Minstdurchmesser Behälter	450 mm
Mindestvolumen Behälter	50 l
Schutzart (IP)	IP44
Eintauchtiefe	455 mm
Gewicht	2,5 kg
Werkstoff des Heizkörpers	Kupfer

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)