

# WPM-RBS

FERNBEDIENUNG, ZUSATZFÜHLER  
FÜR WÄRMEPUMPEN, RELAISBAUSATZ  
FÜR HOCHEFFIZIENZPUMPEN,  
ELEKTRISCHE VERTEILERLEISTE

PRODUKT-NR.: 230381

Für Wärmepumpenanlagen mit separaten Hocheffizienzpumpen in Verbindung mit dem Wärmepumpen-Manager WPM oder dem Mischermodule MSM grundsätzlich erforderlich. Wandaufbaugehäuse mit integrierter Relais-Leiterplatte für bis zu sechs 230-Volt-Eingänge und sechs MSR-Relaisausgänge. Alle Ein- und Ausgänge über codierte Rast5-Stecker mit Schraubklemme. Bei Verwendung der Umwälzpumpenbaureihe UP 25/7.5 PCV (235949) und beim WPMsystem kann auf den Relais-Bausatz verzichtet werden.



## Die wichtigsten Merkmale

- Relaisbausatz für den Anschluss von Hocheffizienzpumpen
- integrierte Relaisleiterplatte für bis zu 6 Ein- und Ausgänge
- Anschluss über Rast5 Stecker mit Schraubklemme
- Bei Verwendung der Yonos Umwälzpumpenbaureihe UP 25/7.5 PCV (235949) kann auf den Relais-Bausatz verzichtet werden.



Typ	AVF 6	Außenfühler AFS 2	FEK 2
<b>Bestell-Nr.</b>	165341	165339	200168

Technische Daten

**Netzanschluss**

**Leistungsaufnahme**

**Schaltleistung der Relais**

**Max. Belastbarkeit der Relaisausgänge**

**Max. Spitzenlaststrom**

**Max. Strom über Klemme "Netz-L"**

**Schutzart (IP)**

**Umgebungstemperatur**

<b>Höhe</b>	97 mm
<b>Breite</b>	147 mm
<b>Tiefe</b>	33 mm
<b>Gewicht</b>	



Typ	SP cool	TF 6	WPM-RBS
<b>Bestell-Nr.</b>	223358	165342	230381

Technische Daten

<b>Netzanschluss</b>		1/N/PE ~ 230 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	3 VA	5 VA
<b>Schaltleistung der Relais</b>		2 A
<b>Max. Belastbarkeit der Relaisausgänge</b>		2 (2) A
<b>Max. Spitzenlaststrom</b>		65 A
<b>Max. Strom über Klemme "Netz-L"</b>		10 A
<b>Schutzart (IP)</b>		IP31
<b>Umgebungstemperatur</b>		0 - 50 °C
<b>Höhe</b>	90 mm	211 mm
<b>Breite</b>	310 mm	205 mm
<b>Tiefe</b>	65 mm	56 mm
<b>Gewicht</b>		0,3 kg

### **Service-Center**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

### **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen  
Fragen:  
[www.tecalor.de/fachpartner-suchen](http://www.tecalor.de/fachpartner-suchen)

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH  
Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden  
Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712  
[info@tecalor.de](mailto:info@tecalor.de) — [www.tecalor.de](http://www.tecalor.de)