


Anschrift: Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
Im Dohm 3
57462 Olpe-Biggesee
Telefon: 02761 / 607-0
Fax: 02761 / 607-14

Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Entleerungsventil, gerader Auslauf
Artikelnummer: 00 1833 1500 001

Technische Daten

Medien: Trinkwasser sowie andere neutrale Flüssigkeiten
Temperatur: max. 90°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe: Gehäuse: Messing
Oberteil: Messing
Kegeldichtung: EPDM
Oberteildichtung: EPDM



Abmaße

<i>DN</i>	<i>15</i>
d	1/2 ^{''}
L	80
t	11

Stand: Februar 2016
Technische Änderungen vorbehalten