

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-8511BM0411**

Registriernummer  
registration number

|                                                         |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungsbereich</b><br><i>field of application</i> | Produkte der Wasserversorgung<br><i>products of water supply</i>                                                                     |
| <b>Zertifikatinhaber</b><br><i>owner of certificate</i> | Pegler Yorkshire Group Ltd.<br>Haigh Park Road, GB- Stourton; Leeds LS10 1RT                                                         |
| <b>Vertreiber</b><br><i>distributor</i>                 | Simplex Armaturen & Systeme GmbH<br>Isnryer Str. 28, D-88260 Argenbühl                                                               |
| <b>Produktart</b><br><i>product category</i>            | Installationssysteme und Systemverbinder: Rohrverbinder für<br>Trinkwasserinstallationssysteme (8511)                                |
| <b>Produktbezeichnung</b><br><i>product description</i> | Systemverbinder als Pressverbinder aus Kupfer, Typ M-MM, für Röhre<br>aus Kupfer gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 392, unverpresst undicht |
| <b>Modell</b><br><i>model</i>                           | Cu-Pressfitting                                                                                                                      |
| <b>Prüfberichte</b><br><i>test reports</i>              | Mechanikprüfung: 120001607-09 vom 01.12.2009 (MPM)<br>Baumusterprüfung: 12001086 vom 06.07.2001 (MPM)                                |
| <b>Prüfgrundlagen</b><br><i>test basis</i>              | DVGW W 534 (01.05.2004)<br>BGA KTW (07.01.1977)<br>DVGW W 270 (01.11.2007)                                                           |

**Ablaufdatum / AZ** 06.07.2015 / 11-0260-WNV  
*date of expiry / file no.*

12.07.2011/G A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik  
(DATEch) in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von  
Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik  
(DATEch) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and  
water supply

| <b>Typ</b><br><i>type</i> | <b>Technische Daten</b><br><i>technical data</i> | <b>Bemerkungen</b><br><i>remarks</i> |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Cu-Pressfitting           | Durchmesser: 12 mm                               |                                      |
| Cu-Pressfitting           | Durchmesser: 15 mm                               |                                      |
| Cu-Pressfitting           | Durchmesser: 18 mm                               |                                      |
| Cu-Pressfitting           | Durchmesser: 22 mm                               |                                      |
| Cu-Pressfitting           | Durchmesser: 28 mm                               |                                      |
| Cu-Pressfitting           | Durchmesser: 35 mm                               |                                      |
| Cu-Pressfitting           | Durchmesser: 42 mm                               |                                      |
| Cu-Pressfitting           | Durchmesser: 54 mm                               |                                      |
| Cu-Pressfitting           | Durchmesser: 64 mm                               |                                      |
| Cu-Pressfitting           | Durchmesser: 76,1 mm                             |                                      |
| Cu-Pressfitting           | Durchmesser: 88,9 mm                             |                                      |
| Cu-Pressfitting           | Durchmesser: 108 mm                              |                                      |

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe***certified components*

| <b>Registr.-Nr.</b><br><i>registration no.</i> | <b>Bauteil (Produktart)</b><br><i>component</i>       | <b>Modell/Typ</b><br><i>model/type</i> | <b>Hersteller</b><br><i>manufacturer</i> |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| DW-5253BP5648                                  | Dichtungswerkstoff für die<br>Trinkwasserinstallation | EP 1/1/5/EP 1/1/5                      | Superior Seals Limited                   |

**Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks*

Die Prüfung erfolgte mit Rohren aus Kupfer nach dem DVGW-Arbeitsblatt GW 392.

Abmessungen 12 mm bis 22 mm in Verbindung mit weichem Kupferrohr.

Abmessungen 12 mm bis 28 mm in Verbindung mit halbhartem Kupferrohr.

Abmessungen 22 mm bis 108 mm in Verbindung mit hartem Kupferrohr.