

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6310AT2575

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Rosswainer Armaturen und Messgeräte GmbH & Co. OHG Wehrstraße 8, D-04741 Roßwein
Vertreiber <i>distributor</i>	Rosswainer Armaturen und Messgeräte GmbH & Co. OHG Wehrstraße 8, D-04741 Roßwein
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Rückflussverhinderer EA, EB, EC, ED (6310)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Rückflussverhinderer
Modell <i>model</i>	Nr. 354 und 355
Prüfberichte <i>test reports</i>	Mechanikprüfung: 5371326-07 vom 27.05.2009 (LGW) KTW-Prüfung: 253A07_01 vom 21.08.2007 (TZW) KTW-Prüfung: 082A07_03 vom 26.06.2007 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 033A/07 vom 14.08.2007 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 188A/07 vom 03.07.2007 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DIN EN 13959 (01.01.2005) DVGW W 570-1 (01.04.2007) BGA KTW (07.01.1977) DVGW W 270 (01.11.2007)

Ablaufdatum / AZ 29.09.2013 / 09-0093-WNV
date of expiry / file no.

DVGW

13.07.2009 G/A 1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and water supply



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888

Telefax: +49 228 91 88-993

eMail: info@dvgw-cert.com

DAT-ZE-009/96-02

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Nr. 354 und 355	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	
Nr. 354 und 355	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	
Nr. 354 und 355	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 32	
Nr. 354 und 355	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 50	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
Nr. 354	Pressmessing, Innengewinde, ohne Entleerung
Nr. 355	Pressmessing, Innengewinde, mit Entleerung

Verwendungshinweise / Bemerkungen *hints of utilization / remarks*

Die Einhaltung der Anforderungen gemäß DVGW W270 (01.11.2007) Anhang A.1.3: "Prüfberichte nach DVGW W 270 (Ausgabe 1999-11) für den Einsatzbereich großflächige Dichtungen (D1) und kleinflächige Dichtungen (D2)" wurde mit dem Prüfbericht MO 188A/07 (TZW) vom 03.07.2007 für den Einsatzbereich D1 und D2 nachgewiesen.

DVGW