

ISG web

ZUBEHÖR FÜR TCO 2.5

PRODUKT-NR.: 190204

Anwendung: Ethernetgateway im Wandgehäuse für die lokale Kommunikation und die Verbindung mit dem Internet. Anschließbar an den Wärmepumpen-Manager (WPM) für kompatible Wärmepumpentypen und die THZ Integralgeräte.

Funktionsweise: Automatische Übermittlung von Gerätedaten an das Internet Service Portal. Die Datenübermittlung benötigt einen Internetanschluss des Kunden. Integrierte Datenschnittstellen für die Einbindung in Smart Buildings.


Bedienung: Reglerbedienung mit Computer, Notebook oder Tablet Browser über die lokale Website des ISG .

Alternative Zusatzfunktionen: KNX IP, Modbus TCP, EM Eco (verfügbar ab Juni 2019, EM Meter erforderlich) oder EMI durch Kopplung mit dem SMA Sunny Home Manager.



Die wichtigsten Merkmale

- Einfache Bedienung des Wärmepumpenreglers durch eine mobile Website
- Lokale Homepage zur Bedienung der Wärmepumpe im Hausnetzwerk
- Modbus TCP/IP Softwareschnittstelle zur Integration in Hausautomatisierungssysteme
- EMI Softwareerweiterung ermöglicht eine prognosebasierte PV-Eigenstromnutzung
- Automatisierungsmöglichkeit mit Softwareschnittstelle KNX IP



Typ	EM Meter	ISG plus	ISG web
Bestell-Nr.	201675	190382	190204

Technische Daten

Höhe	88 mm	95 mm	95 mm
Breite	70 mm	158 mm	158 mm
Tiefe	65 mm	37 mm	37 mm
Stromaufnahme max.		1,50 A	1,50 A
Einsatzbereich min./max.		0...60 °C	0...60 °C
CAN		RJ 45	RJ 45
RS232		RJ 12	RJ 12
10/100 Ethernet		RJ 45	RJ 45

Wichtige Informationen zur Kompatibilität unter: <https://www.tecalor.de/kompatibilität>

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

tecalor GmbH

Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden

Tel.: 05531 99068-95700 — Fax: 05531 99068-95712

info@tecalor.de — www.tecalor.de