Verbindung von Rohren und Oventrop Armaturen mit verschiedenen Anschlüssen in Trinkwasseranlagen

Rohre	Verbindungsart	Verbindungstechnik		Innengewindeanschluss
		Verbindungselement	zusätzlicher Stutzen	Oventrop Wasserarmaturen (Beispiele)
„Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr	Schrauben	Art.-Nr. 15073.. DN 15 Seite 622	–	
	Pressen	Art.-Nr. 15120.. Seite 602	–	
	Schrauben	Art.-Nr. 15079.. Seite 622	Art.-Nr. 15031.. Seite 622	
Kupferrohr EN 1057	Schrauben	Art.-Nr. 10271.. DN 15 – DN 20 Seite 300	–	
		G ¾ Eurokonus metall.-dichtend Art.-Nr. 102747. Seite 148	Art.-Nr. 15031.. Seite 622	
Kupferrohr, Edelstahlrohr, Präzisionsstahlrohr [1]	Schrauben	G ¾ Eurokonus weichdichtend Art.-Nr. 102744. Seite 148		
Stahlrohr sowie Schraubfittings	direkt eindichten	–	–	–
				Außengewindeanschluss
„Copipe“ Mehrschicht-Verbundrohr	Pressen	Art.-Nr. 15121.. Seite 602	–	Freistrom- und KFR-Ventile „Aquastrom“ mit normalem Außengewinde
	Schrauben	Art.-Nr. 15079.. Seite 622	Art.-Nr. 15030.. Seite 622	
Kupferrohr EN 1057	Schrauben	G ¾ Eurokonus metall.-dichtend Art.-Nr. 102747. Seite 148		
Kupferrohr, Edelstahlrohr, Präzisionsstahlrohr [1]	Schrauben	G ¾ Eurokonus weichdichtend Art.-Nr. 102744. Seite 148		
Kupferrohr EN 1057	Löten	Löttülle Ms, ÜM und Dichtring Art.-Nr. 42020.. und 42002.. Seite 712	–	
Stahlrohr (verz.) sowie Schraubfittings	Schrauben	Art.-Nr. 42013.. und 42002.. Seite 712 Art.-Nr. 42014.. Seite 712	–	
sonstige Rohre z. B. Edelstahlrohr, dickwandiges Kunststoffrohr	Sonstige Rohre können mit den Verschraubungen der jeweiligen Systemanbieter angebunden werden.			

[1] Bei Rohrwandstärken ≤ 1 mm sind Stützhülsen, Art.-Nr. 2083951/52 bzw. 1029651-57 (Seite 151), zu verwenden, außer bei weichdichtender Verschraubung 102744.! Seite 148

.